

Kańczuga, dnia 28.01.2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna – II etap**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.)

Pytanie 1.

Jakie kosztorysy należy załączyć do oferty? Rozszerzone czy skrócone?

Ad 1)

Do oferty należy dołączyć kosztorysy sporządzone na formularzach zamawiającego – zał. 1 a, 1b do SIWZ, lub własne w oparciu o załączone przedmiary w wersji uproszczonej to jest zawierające ceny jednostkowe dla każdej pozycji z przedmiarów.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót budowlanych w elemencie nr 3 - Roboty posadzkowe i podłóża - w pozycji 3.9 jest mowa o posadzkach cementowych, a w następnej pozycji nr 3.10 są już cokoliki. Czy wykończenie podłogi (np. panele, płytki, wykładzina) wchodzi w zakres zamówienia?

Ad 2)

Pozycja 3.9 jest to pozycja wygenerowana poprzez analogie dotycząca zbrojenia dodatkowego posadzki betonowej przemysłowej jak w poz. 3.8 oraz stosownego zapisu dokumentacji projektowej.

W poz. 3.10 i 3.11 przedstawiono roboty dotyczące wykonania "Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, metoda kombinowana" jako alternatywa wykończenia posadzki betonowej przemysłowej na styku podłoga ściana, poprawiające estetykę i funkcjonalność tego połączenia.

Wykończenie podłogi (np. panele, płytki, wykładzina) nie wchodzi w zakres zamówienia.

Wprowadzone modyfikacje treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net