

Kańczuga, dnia 29.01.2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna – II etap**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.)

Pytanie 1.

Czy w budynku jest wbudowana stolarka okienna i drzwiowa oraz brama garażowa? Brak w załączonym przedmiarze pozycji montaż stolarki.

Ad 1)

W budynku nie ma wbudowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej. Wykonanie w/w prac nie stanowi przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie 2.

Przedmiar budowlany poz. 4.7 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, pomiędzy profilami metalowymi 1 warstwa – 125,83 m². Jaką grubość wełny liczyć do oferty?

Ad 2)

W danej pozycji kosztorysowej należy ująć dodatkowo wełnę o grubości 5 cm.

Pytanie 3.

Przedmiar budowlany poz. 4.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa wełna mineralna rozprężna gr 16 cm + folia paroizolacyjna + profile metalowe – 125,83 m².

Czy powyższą pozycję liczyć jako scaloną i dodać do niej pozycję montaż rusztu metalowego? W pozycji 4.8 okładziny stropów skośnych płytami g-k jest liczony ruszt metalowy podwójny.

Ad 3)

Tak w danej pozycji należy uwzględnić montaż rusztu metalowego.

Wprowadzone modyfikacje treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ

inż. Jacek Siołek

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net