

Kańczuga, dnia 24.03.2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku garażowego OSP w Rączynie.**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.)

Pytanie 1.

Proszę o informację o wysokości nadproża nad bramami segmentowymi.

Ad 1)

W budynku wykonano nadproża żelbetowe o przekroju 29x40cm, L=450cm, zbrojone stalą AIII, górą 3#12mm, dołem 5#16mm, strzemiona ze stali A0 fi 6mm co 18cm, w strefie przypodporowej strzemiona zagęszczone do rozstawu co 10cm; szt. 2


BURMISTRZ
inż. Jacek Solek

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net