

Kańczuga, dnia 26.03.2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku garażowego OSP w Rączynie.**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,**

**Podstawa prawna:**

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.)

**Pytanie 1.**

SIWZ pkt. 3 Stolarka okienna „... W oknie stałym wewnętrznym oraz w wszelkich przeszkleniach projektowanych drzwi należy zastosować szkło bezpieczne klejone ESG 6mm/16/VSG 6mm, k=1,1” – Proszę o wskazanie okien i drzwi w których należy uwzględnić ww. szkło?

**Ad 1)**

Szkło bezpieczne o którym mowa w pkt 3 SIWZ należy zastosować tylko w paśmie naświetli bram garażowych zewnętrznych.

BURMISTRZ  
  
inż. Jacek Sołek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)