



FZ.271.15.2015.WS

Kańczuga, dnia 20.07.2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze**

***Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,***

***Podstawa prawna:***

*Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.)*

**Pytanie 1.**

Zamawiający w dokumentacji projektowej określa technologię wykonania nawierzchni poliuretanowej jako nawierzchnia typu „natrysk”. W dalszej części wskazuję parametry nawierzchni z rekomendacji ITB z 2006 r, która straciła ważność w 2011 roku.

W związku z powyższym wnoszę o modyfikację parametrów nawierzchni zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi dokumentami.

Mając na uwadze powyższe czy jako minimalne parametry nawierzchni należy przyjąć:

- wytrzymałość na rozciąganie: 0,59-0,61 Mpa,
- wydłużenie w chwili zerwania: 79-81%,
- współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL: 0,54-0,56,
- odkształcanie pionowe w temp. 23°C: 2,1-2,3 mm,
- amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C: 39-41 %,
- grubość całkowita nawierzchni: 13 mm

**Ad 1)**

Biorąc pod uwagę powyższe informacje Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji załącznika – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

*Wyjaśnienie wpłynie na modyfikację n/w dokumentów:*

- *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia*

**Pytanie 2.**

Czy w związku z powyższym pytaniem Zamawiający zmodyfikuje dokumenty jakie należy dołączyć do oferty przetargowej i będzie wymagał załączenia aktualnych dokumentów:

- certyfikat IAAF,
- certyfikat First Class IAAF,
- atest Higieniczny PZH,
- aktualne badania laboratorium posiadające akredytację IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiającego,
- aktualne badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2013,



- autoryzacja producenta systemu,
- karta techniczna systemu,
- badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni

**Ad 2)**

Zamawiający informuję, że rozszerzył katalog dokumentów które należy dołączyć do oferty o:

- aktualne badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2013,

*Wyjaśnienie wpłynie na modyfikację n/w dokumentów:*

- Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia,
- formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ
- ogłoszenie o zamówieniu

Zmodyfikowane dokumenty możliwe są do pobrania ze strony zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne.

Wprowadzone modyfikacje treści SIWZ prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w związku z dokonanymi modyfikacjami treści SIWZ wprowadza się zmianę terminu składania ofert **z 28.07.2014 godz.: 11:00 na 29.07.2014 godz.: 11:00.**

*Otrzymują:*

1. *Storna internetowa Zamawiającego – [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)*