



Kańczuga, dnia 21.07.2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.)

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu pod projektowaną bieżnię? Proszę o ich opublikowanie.

Ad 1)

Zamawiający nie posiada badań geologicznych pod projektowaną bieżnię.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy betonowej C15/20 gr 12 cm alternatywnie zamiast podbudowy z asfaltobetonu gr 5 cm?

Ad 2)

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zamiany. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 3.

Jaki jest projektowany promień pierwszego toru bieżni?

Ad 3)

Promień pierwszego toru należy dopasować do parametrów istniejącej bieżni o nawierzchni żwirowej – mapka poglądowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4.

Jakie konkurencje biegowe wymaga Zamawiający do oznakowania bieżni (np. biegi przez płotki, sztafety, biegi długie)?

Ad 4)

Oznakowanie bieżni powinno umożliwić uprawianie takich biegów jak: sprinty, biegi średnie, biegi długie, bieg przez płotki, sztafety.

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sołek

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net