

Kańczuga, dnia 28.06.2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Budowa budynku kaplicy cmentarnej w m. Pantalowice**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 27.06.2017 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót w elemencie 8. Roboty stolarskie, ślusarskie, dostawa i montaż. W poz. 64 okna wieżyczki w ilości 2,24 m² wg. przedmiaru. W zestawieniu brak okien wieżyczki

Ad 1)

W ramach danej pozycji należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze atrapy żaluzji drewnianych stałych, jednoramowych półokrągłych fabrycznie wykończonych. Technika wykonania dowolna i zależna od Wykonawcy.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót w elemencie 8. Roboty stolarskie, ślusarskie, dostawa i montaż. W poz. 65 ujęto okno zwieńczenia wiatrołapu w ilości 0,50 m² wg. przedmiaru. W zestawieniu brak okna zwieńczenia wiatrołapu.

Ad 2)

W ramach danej pozycji należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze atrapy żaluzji drewnianych stałych, jednoramowych półokrągłych fabrycznie wykończonych. Technika wykonania dowolna i zależna od Wykonawcy.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót w elemencie 8. Roboty stolarskie, ślusarskie, dostawa i montaż. Brakuje okien O1 szt 8. Ponieważ jest liczona elewacja – docieplenie i tynk akrylowy to naszym zdaniem przed wykonaniem elewacji powinny być osadzone okna O1 w ilości 8 szt w etapie I i ujęte w przedmiarze robót w ilości 10,72 m².

Ad 3)

Prace należy wycenić zgodnie z określonym przedmiarem robót. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. W/w zakres zostanie wykonany w odrębnym etapie realizacji inwestycji.

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmianę terminu składania ofert

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net

BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek