

Dotyczy: : „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Karniewo.”

WYJAŚNIENIA

Gmina Karniewo uprzejmie informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się z pytaniami następującej treści:

W związku z udzielonymi odpowiedziami zwracam się o zmianę zapisu dotyczącego stopnia ochrony sterownika oczyszczalni.

Zamawiający określił iż wymaga aby sterowanie oczyszczalni było umieszczone w obudowie o stopniu ochrony IP 65. Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod hasłem sterowanie oczyszczalni, czy jest to sam procesor czy też procesor elektrozaworami.

Dot. Pierwszej cyfry po symbolu IP. Cyfra 6 oznacza całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu, wydaje się że w tym względzie wystarczyłaby ochrona określana cyfrą 5 tj. ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia.

Dot. Drugiej cyfry po symbolu IP. Cyfra 5 oznacza ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, wydaje się że w tym względzie wystarczyłaby ochrona określona cyfrą 4 t.j. ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)

Wymagania określone przez zamawiającego nie znajdują racjonalnego wytłumaczenia i mogą prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący stopnia ochrony IP 65

Oдноśnie skrzynki/szafki sterującej:

Pod hasłem sterowanie Zamawiający rozumie układ składający się ze sterownika, dmuchawy i wyspy z elektrozaworami.

Wszystkie te urządzenia powinny znajdować się w wymaganej skrzynce/szafce sterującej i podlegać ochronie IP 65

WOJT

mgr Michał Wojciech Jasiński