

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Makowie Mazowieckim

HKN.4300.70.2016.BZ

M. Orlowski
MOS

Maków Mazowiecki, dnia 2016-12-30

URZĄD GMINY KARNIEWO
wplynęto

dnia 2017-01-04 L.dz. 14/2017/ps

zał. podpis

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późniejszymi zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami),
- § 17 ust. 1 pkt 1 i §19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 12/N/Mak i 13/N/Mak sporządzonych w dniu 03.02.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań:

HKL.501.203.2016 i HKL.501.204.2016 z dnia 05.02.2016 r.,

na podstawie uzyskanych wyników badań nr sprawozdań: **119/05/2016/M/1 i 119/05/2016/M/2 z dnia 23.05.2016 r.,**

na podstawie uzyskanych wyników badań nr sprawozdań: **531/06/2016/F/1 z dnia 20.06.2016 r. i 531/06/2016/M/1 z dnia 15.06.2016 r.,**

na podstawie uzyskanych wyników badań nr sprawozdania: **644/07/2016/F/1 z dnia 14.07.2016 r.,**

protokołach nr: 76/N/Mak i 77/N/Mak sporządzonych dnia 17.08.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.1748.2016 i HKL.501.1749.2016 z dnia 22.08.2016 r.,**

protokołu z poboru próbki wody nr 103/N/Mak sporządzonego w dniu 04.10.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2151.2016 z dnia 27.10.2016 r.,**

na podstawie uzyskanych wyników badań nr sprawozdań: **1377/10/2016/F/1 i 1377/10/2016/F/2 z dnia 02.11.2016 r. i 1377/10/2016/M/1 i 1377/10/2016/M/2 z dnia 23.10.2016 r.,**

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań nr sprawozdań: **2764/11/2016/F/1 i 2764/11/2016/M/1 z dnia 30.12.2016 r.,**

z punktów monitoringowych:

- Publiczne Gimnazjum w Karniewie ul. Szkolna 9B gm. Karniewo
- Mieszkanie prywatne w Karniewie ul. Przemysłowa 12 gm. Karniewo
- Stacja Uzdatniania Wody w Szlasach Żłotkach gm. Karniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Karniewo
zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie**

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr: **531/06/2016/F/1 z dnia 20.06.2016 r.** próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej na monitoring kontrolny dnia 08.06.2016 r., punkt pobrania: Publiczne Gimnazjum w Karniewie, ul. Szkolna 9B. Z przeprowadzonych badań próbki wody stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 3B pkt 2 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). W wodzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zakresów wartości Amonowego jonu – wynik badania 0,72 mg/l, przy dopuszczalnej wartości dla tego parametru – 0,50 mg/l i Mętności – wynik badania 2,3 NTU, przy dopuszczalnej wartości dla tego parametru – 1 NTU.

Próbkę wody powtórzono dnia 07.07.2016 r. nr sprawozdania: **644/07/2016/F/1 z dnia 14.07.2016 r.** i wykazało, że jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 3B pkt 2 i 6 ww. rozporządzenia.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnictwa i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Makowie Mazowieckim

mgr Lucyna Fijałkowska

Otrzymuje:

1. **Wójt Gminy Karniewo, 06-425 Karniewo**
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. aa.