

RIPP.271.10.2018

WYKONAWCY

Wyjaśnienia 3 treści zapytania ofertowego w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3, 06-425 Karniewo, procedując w procedurze otwartej na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 106), w zapytaniu ofertowym, ogłoszonym na stronie internetowej ARiMR <https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html>, dnia 26.03.2018r. dotyczącym przedmiotu zamówienia pod nazwą „**Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy - Złotki na terenie Gminy Karniewo**” kierując się jawnością, przejrzystością i transparentnością w postępowaniu w odpowiedzi na przesłane zapytania Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień.

**Dotyczy: ROZBUDOWA i MODERNIZACJA STACJA UZDATNIANIA WODY
m. SZLASY ZŁOTKI**

Pytania w zakresie dokumentacji:

Zapytanie 10. - Czy w przewidziano wyłączenie stacji na czas prowadzenia modernizacji i brak dostawy wody użytkownikom ze stacji w czas jej modernizacji.

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje w czasie wykonywania robót budowlanych i montażowych na terenie SUW należy zabezpieczyć ciągłość dostaw wody dla odbiorców. Przewiduje się sporadyczne i krótkie przerwy w pracy stacji (maksymalnie do 3 godzin) niezbędne do wykonania przełączeń istniejących rurociągów, kabli i urządzeń z nowo wybudowanymi. Przy istniejącym systemie dwustopniowej filtracji w trakcie robót pracować będzie jeden stopień a w tym czasie drugi zostanie poddany rozbiórce i przebudowie.

Zapytanie 11. - Czy przewiduje się jakieś zasilanie w wodę na stacji np.: woda do prób i kto ponosi koszty i na jakich zasadach.

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje iż woda do prób będzie użyczona bezpłatnie.

Zapytanie 12. - Jakie pompy są zastosowane w odstojniku popłuczyn.

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje w odstojniku popłuczyn nie zastosowano pomp. Wody popłuczne odprowadzane są do odbiorników grawitacyjnie

Zapytanie 13. - Czy w zakresie ogrzewanie jest przewidziane dostawa grzejniki. (jeśli tak która to pozycja przedmiaru proszę o podanie rodzaju grzejników)

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje, zaprojektowano ogrzewanie elektryczne o mocy 10,0kW. Stacja wyposażona będzie w 6 szt. grzejników elektrycznych

konwektorowych z regulatorem temperatury wymieniowe w pkt. 8.2. opisu technicznego branży sanitarnej (3szt. x 2,0kW i 1szt. x 1,5kW; 1szt. x 1,0kW i 1szt. x 5,0kW). Grzejniki elektryczne dostarczy firma w ramach eksploatacji wodociągu).

Zapytanie 14. - Prośba o opis dotyczący zakresu wizualizacji i monitoringu stacji (opis procesów)

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje, w zakres monitoringu i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody należy ująć podstawowe parametry jak: poziom wody w zbiornikach retencyjnych, pracę pomp głębinowych, pracę pomp wirowych w zestawie pompowo – hydroforowym, ilość wody podawanej do sieci wodociągowej, pracę pompy płucznej wraz z procesem płukania filtrów. Przy odpowiednim zaprogramowaniu podstawowe parametry pracy stacji winny być przesłane na odległość i odczytywane na monitorze komputera. W skład wizualizacji i monitoringu należy dostarczyć komputer z monitorem ekranowym (może być laptop).

Zapytanie 15. - Prośba o sprecyzowanie urządzeń pomocnicze technologii SUW np.: odmagneziacze, odżelaziacze, pneumatyka sterowanie, wizualizacji itd, nawiązuję tu do punktu 7.7 Specyfikacji technicznej w którym mowa o zastosowaniu urządzeń zgodnie z projektem.

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje, a) urządzenia jak aerator; odżelaziacze odmanganianie opisane są w punktach 7.3; 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.6 opisu technicznego - branża sanitarne

b) pneumatyka , sterowanie, wizualizacja opisane są w punktach 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.17 opisu technicznego – branża sanitarne

Zapytanie 16. - Czy na etapie projektu brano było pod uwagę możliwość dostarczenie na teren budowy zbiornika retencyjnego na wodę pitną ponad gabarytowego (możliwe usunięcie przeszkód typu bramy, drzewa itp. ewentualne utwardzenie odcinka drogi itd.

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje, droga dojazdowa do SUW umożliwi dojazd samochodów ciężarowych i dowóz zbiornika na teren stacji. Jeżeli pojazd z ładunkiem nie będzie mieścił się w bramie będzie możliwość wycięcia jednego słupka aby umożliwić wjazd. Na terenie stacji zbiorniki dostarczyć przed rozkopaniem terenu i przed wykonaniem przewodów montażowych.

Zapytanie 17. - Prośba o sprecyzowanie zakresu prac w projekcie nie znaleźliśmy informacji na temat punktów sanitarnych jak umywalki, WC wykonanie sieci itd. czy elementy te wchodzi w skład modernizacji.(jeśli tak która to pozycja przedmiaru)

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje, wymiana miski ustępowej, umywalki, podgrzewacza wody nie wchodzi w skład modernizacji, wymiana nastąpi w tamach eksploatacji w późniejszym terminie.

Zapytanie 18. - Czy zostały zakończone wszystkie działania formalno-prawne dotyczące rozpoczęcia modernizacji Stacji Uzdatniania z załączonych dokumentów np.: (opinia sanitarna Inspektor sanitarny) .

Wyjaśnienie. Beneficjent- Zamawiający uprzejmie informuje, zostały zakończone wszystkie działania formalno-prawne dotyczące rozpoczęcia modernizacji Stacji Uzdatniania

Uwaga!

Zapytania wpłynęły po terminie określonym w zapisie.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Jednak ze względu na wagę zapytań i treści poruszone, Zamawiający – Beneficjent udziela wyjaśnień. W celu umożliwienia zapoznania się Wykonawcom z wyjaśnieniami i dostosowania treści oferty przedłuża się termin składania ofert.

Zmienia się zatem następujący zapis w treści zapytania ofertowego . W miejsce zapisu :

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Termin składania ofert 11.04.2018r. godz. 10.00

Miejscem składania ofert: jest Urząd Gminy Karniewo, 06-425 Karniewo, ul. Pułtuska 3, sekretariat.


Wprowadza się :

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Termin składania ofert **18.04.2018r. godz. 10.00**

Miejscem składania ofert: jest **Urząd Gminy Karniewo, 06-425 Karniewo, ul. Pułtuska 3, sekretariat.**

Pozostałe warunki i zapisy nie zmieniają się.


WOJT
mgr Michał Wojciech Jasiński