



ŁAWA fundamentowa Ł-1
1 : 20

B **Beton B25 C20/25**
Stal zbrojeniowa główna AIII (34GS)
Stal zbrojeniowa pomocnicza A0St0s-b
Otulina zbrojenia 5cm

poziom porównawczy ± 0,00 = 241,92m npm
poziom posadowienia fundamentów:
-1,50 = 240,42m npm

UWAGI:
Rysunek czytać razem z opisem.
Wymiary budowlane i wymiary stolarki okiennej sprawdzić na budowie.
Rysunek czytać z rysunkami branż oraz konstrukcji.
Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz technologią zalecaną przez producenta.

WA4 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 4WA
TEL. 730 661 754; MAIL - BIURO@4WA.PL; WWW.4WA.PL

- UWAGI:**
1. PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: -1,2m p.p.t
 2. POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU min. 15cm.
 3. PRZYJĘTO POSADOWIENIE NA GRUNTACH SPOIWSTYCH PYŁY W STANIE PLASTYCZNYM
 4. WIERZCHNIA WARSTWĘ GRUNTU WYKONANO Z NASYPU NIEKONTROLOWANEGO NALEŻY WYMIENIĆ W CAŁOŚCI NA ZASYPKĘ PIASKOWĄ, I ZAGĘŚCIĆ DO STOPNIA $ID \geq 0,9$
 5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETRÓW GEOLOG. PODŁOŻA GRUNTOWEGO NIŻ PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW.
 6. OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE.
 7. WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
 8. PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.

8. PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
9. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
10. ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZPATRYWAĆ Z TEKSTEM OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
12. PRZY WYKONYWANIU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY ICH WYMIARY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA, W CELU ICH WYJAŚNIENIA.
13. DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO GRUNTY ZWIĘZŁE PYŁY. GRANICZNY ODPÓR GRUNTU PRZYJĘTO 110kPa

Sumaryczne zestawienie zbrojenia fundamentów

Średnica / klasa stali	Długość całkowita
6 A-0	51037
12 A-III	43761

Projekt*:	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Głuchowie.	Faza:	P.B.-W.
*nazwa skrócona- pełna nazwa na karcie tytułowej		Skala:	1:50
Adres:	dz. nr 58/3 w Głuchowie	Data:	11.2017
Inwestor:	Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka		
Projektował:	mgr inż. Szczepan Misiak upr. 0131/PWOK/13		
Sprawdził:	mgr inż. Barbara Gawlik-Kalondji upr. MAP/0101/PWOK/14		
Temat i nr rys.:	Rzut fundamentów		K.1