



Znak sprawy: II.271.3.2019

Kazimierza Wielka, 04.04.2019 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących nawierzchni zawartej w projekcie zagospodarowania. W projekcie jest rozbieżność co do rodzaju warstwy ścieralnej dla ciągu pieszego i miejsc parkingowych, jak również pojawia się rozbieżność w grubości.

Prosimy o sprecyzowanie typy kostki, grubości oraz koloru dla wszystkich nawierzchni podzielonych według przeznaczenia.

Odpowiedź:

Wszystkie projektowane nawierzchnie zawarte w projekcie zagospodarowania:

- Komunikacja jezdna**

LP.	Warstwa	Materiał	Grubość
1.	Warstwa ścieralna	Kostka betonowa	8 cm
2.	Podsypka cementowo piaskowa	Grys 2-7 mm	3 cm
3.	Warstwa podbudowy zasadniczej	Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5	15 cm
4.	Warstwa separacyjno - wzmacniająca	Geokompozyt 30 kN/m	
5.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C3/4	15cm
6.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C1,5/2	15cm
7.	Warstwa mrozoochronna	Mieszanka związana cementem C1,5/2	10cm
	RAZEM:		65cm

- Miejsca parkingowe**

LP.	Warstwa	Materiał	Grubość
1.	Warstwa ścieralna	Kostka granitowa łupana	8 cm
2.	Podsypka cementowo piaskowa	Grys 2-7 mm	3 cm
3.	Warstwa podbudowy zasadniczej	Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5	15 cm
4.	Warstwa separacyjno - wzmacniająca	Geokompozyt 30 kN/m	
5.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C3/4	15cm
6.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C1,5/2	15cm
7.	Warstwa mrozoochronna	Mieszanka związana cementem C1,5/2	10cm
	RAZEM:		65cm

Znak sprawy: II.271.3.2019

• **Miejsca handlowe dla samochodów**

LP.	Warstwa	Materiał	Grubość
1.	Warstwa ściernalna	Kostka betonowa	8 cm
2.	Podsypka cementowo piaskowa	Grys 2-7 mm	3 cm
3.	Warstwa podbudowy zasadniczej	Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5	25 cm
4.	Warstwa separacyjno - wzmacniająca	Geokompozyt 30 kN/m	
5.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C3/4	15cm
6.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C1,5/2	15cm
	RAZEM:		65cm

• **Ciągi piesze**

LP.	Warstwa	Materiał	Grubość
1.	Warstwa ściernalna	Kostka betonowa lub płyta granitowa płomieniowana	8 cm
2.	Podsypka cementowo piaskowa	Grys 2-7 mm	3 cm
3.	Warstwa podbudowy zasadniczej	Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5	15 cm
4.	Warstwa separacyjno - wzmacniająca	Geokompozyt 30 kN/m	
5.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C1,5/2	15cm
	RAZEM:		41cm

• **Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej**

LP.	Warstwa	Materiał	Grubość
1.	Warstwa ściernalna	Kostka betonowa	8 cm
2.	Podsypka cementowo piaskowa	Grys 2-7 mm	3 cm
3.	Warstwa podbudowy zasadniczej	Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5	20 cm
4.	Warstwa separacyjno - wzmacniająca	Geokompozyt 30 kN/m	
5.	Wzmocnienie podłoża	Mieszanka związana cementem C1,5/2	15cm
	RAZEM:		46cm

• **Plac targowy z nawierzchni żwirowo- tłuczniowej**

LP.	Warstwa	Materiał	Grubość
1.	Warstwa ściernalna	Warstwa mieszanki kruszywa 0/31,5 mm	10 cm
2.	Warstwa podbudowy	Tłuczeń kamienny 31,5/63	20 cm
3.	Warstwa odcinająca	Pospółka żwirowa 0/40	15 cm
4.	Warstwa separacyjno - wzmacniająca	Geokompozyt 30 kN/m	
	RAZEM:		45cm

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków dotyczących palowania - przekrojów.

Odpowiedź:

Pale oraz przekrój fundamentów wraz z palowaniem zgodnie z rys. nr 1 (rzut fundamentów) w projekcie wiaty targowej.

Pytanie nr 3


Czy jako ogrodzenie targowiska można zastosować ogrodzenie panelowe z drutu fi 4 mm oczko 50x200 ?

Znak sprawy: **II.271.3.2019**

Prosimy o podanie kolorystyki.

Odpowiedź:

Jako ogrodzenie targowiska można zastosować ogrodzenie panelowe z drutu fi 4 mm oczko 50x200 w kolorze antracytowym RAL 7016.

Z up. BURMISTRZA

mgr Łukasz Maderak
ZASTĘPCA BURMISTRZA