

1.1	Korytarz	płytki	4,31 m²
1.2	Kuchnia właściwa	płytki	19,73 m²
1.3	Zmywalnia	płytki	13,31 m²
1.4	Komunikacja	płytki	12,99 m²
1.5	Magazyn art. suchych	płytki	2,63 m²
1.6	Pom. obróbki mięs	płytki	5,50 m²
1.7	Magazyn warzyw	płytki	0,75 m²
1.8	Przedsionek WC personel	płytki	3,40 m²
1.9	Kabina ustępowa	płytki	1,44 m²
1.10	Magazyn urządzeń chłodniczych	płytki	3,29 m²
1.11	Pom. obróbki warzyw i jaj	płytki	6,55 m²
1.12	Pomieszczenie socjalne	płytki	7,55 m²
	Razem		81,45 m²

OZNACZENIA:

1TG1 — Tablica główna szkoły w pom. nr: 1

32A — Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelniowe IP54 32A 3-faz.

1WU1,2,3 — WYŁĄCZNIKI URZĄDZEŃ – w kuchni i zapleczu
Przycisk n/t szczelny w obudowie koloru czerwonego nad przyciskiem zainstalować tabliczkę z napisem: "AWARYJNY WYŁĄCZNIK URZĄDZEŃ"

1ZWD1, 2ZWD1 — Przyciski zał./wył w obudowie n/t szczelnej

1RT1 — Regulator temperatury w obudowie n/t szczelnej

1RT2 — Czujnik zewnętrznej temperatury w obudowie n/t szczelnej

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny
Instalację central wentyłacyjnych wykonać zgodnie z ich DTR oraz obowiązujących przepisów.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁADU SIECI TNC-S

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu: ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka dz nr ew. 500/1

Przedmiot: Kuchnia instalacja klimatyzacji – zasilanie urządzeń

Skala: 1:100 | Nr rys.: W.04.03 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projekt opracował:	Teodor Małek		05.2019r.	
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84 elektryczne	05.2019r.	
Projekt sprawdził:	Dariusz Celuch		05.2019r.	