

Znak sprawy: II.271.5.2020

Kazimierza Wielka, 25.06.2020 r.

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**  
**„Modernizację Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie.”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi na pytanie:

### Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej jaka ma być zamontowana w ramach modernizacji.

### Odpowiedź

- okna w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła  $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  lub lepszym,
- drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone, wykończone lakierem proszkowym, wyposażone w samozamykacz.

**BURMISTRZ  
Miasta i Gminy**

**Adam Bodzioch**