

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:
Kazimierza Mała, Podolany, Stradlice i Zagórzycy”.**

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) oraz pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień do następujących pytań postawionych przez Oferenta:

1. *Dotyczy kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Stradlicach:*
 - *czy kominek ma być z wkładem grzewczym, jeżeli tak, to ile kW?*
 - *Czy zastosować rozprowadzenie, jeżeli tak, to ile pomieszczeń grzewczych?*
2. *Dotyczy schodów drabiniastych – 4 m w świetlicy wiejskiej w Stradlicach: jakie gabaryty mają schody, ile przewidzianych jest spoczników?*
3. *Dotyczy adaptacji pomieszczenia gospodarczego na sanitariat w świetlicy wiejskiej w Zagórzycach: jakie są wymiary pomieszczenia oraz jakie zamontować wyposażenie w sanitariacie?*
4. *Dotyczy przyłącza kanalizacyjnego (15 m) w świetlicy wiejskiej w Zagórzycach: jaką średnicę muszą mieć rury i ile wbudować studzienek kanalizacyjnych?*

Wyjaśnienie:

Punkt 1.

Kominek: wkład obudowany o mocy 18 kW. Ogrzewane będzie pomieszczenie, w którym zlokalizowany będzie kominek oraz 1 pomieszczenie za ścianą kominową.

Punkt 2.

Schody strychowe, brak spoczników.

Punkt 3.

Wymiary pomieszczenia przeznaczonego na sanitariat: 2,54 x 2,01 m, wysokość 2,70 m. płytki na ścianach o minimum do wysokości 2,00 m. Wyposażenie: umywalka + bateria umywalkowa ścienna, muszla ustępowa typu kompakt + zawór odcinający i podłączenie.

Punkt 4.

Średnica rur przyłącza kanalizacyjnego fi 160 PVC bez studzienki rewizyjnej. Rewizja na pionie przy wyjściu przyłącza z budynku.