



UWAGA

W przypadku gdy $H_s > 7,0$ należy zastosować Pompę głebinową zamiast agregatu pompowego

OZNACZENIA:

1. STUDNIA KOPANA
2. PRZEJSCIE PE/Stal
3. ZAWORY ODCINAJACE
4. ZAWOR ZWROTNY
5. AGREGAT POMPOWY
6. MANOMETR
7. WYLACZNIK LC
8. ZBIORNIK HYDROFOROWY
9. SPUST Z ZAWOREM ODCINAJACYM
10. WODOWSKAZ
11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

F.H.U. Profil				
ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka				
Temat:	Instalacje sanitarne			
Obiekt:	Świetlica wiejska w Plechowie Plechów, gm. Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 493			Nr rys. 5
Tytuł rys:	Zestaw hydroforowy z pompą samozasysającą			
Branża: IS	Imię i Nazwisko:	Nr spec. uprawnień	Podpis	Stadium: PB+PW
Projektował:	inż. G. Możdzeń	SWK/0099/POOS/05		Skala: schemat
Opracował:				Data: 01.2009 r.