



PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Miechów
 32-200 Miechów ul. M. Konopnickiej 25
 Tel. (41) 3823100 Faks (41) 3823146

14-05-2012 r.

NR: R6/TU/2678/181/2012

Załącznik nr 1 do Umowy Nr/OS/RE06/20..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**Gmina Kazimierza Wielka
 ul. T. Kościuszki 12
 28-500 Kazimierza Wielka**

**Warunki przyłączenia dla podmiotu III grupy przyłączeniowej
 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zapora i zbiornik wodny.

Lokalizacja: m. Kazimierza Wielka, działki nr 1286/1, 1293/2, 2575/2, 2599/1, 2573.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 02-05-2012 r r określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 26 linii SN 15 kV Kazimierza Wielka Południe.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na słupie odejściowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
3. Moc przyłączeniowa: **17 kW** - zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: od granicy stron - wewnętrzna linia zasilająca napowietrzna lub kablowa.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
sieć elektroenergetyczna nie wymaga zmian.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyłączanego **linię średniego napięcia i stację transformatorową dostarcza i montuje Podmiot Przyłączany.**
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: projektowana stacja transformatorowa.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego zastosować **pośredni** układ pomiarowy wyposażony w