



# GMINA KAZIMIERZA WIELKA

## Wydział Rozwoju Gospodarczego

28-500 Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 tel.(041) 35-21-937 fax. (041) 35-21-956

Kazimierza Wielka, dnia 28.01.2014

RG.271.ZA.01.2014.04

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Cło i Wymysłów”.*

Zgodnie z Art. 38 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień do następujących pytań postawionych przez Oferenta:

1. *Czy teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?*

**Wyjaśnienie:**

Nie, rozpatrywany teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. *Czy ciśnienie w sieci będzie wystarczające do zaopatrzenia w/w miejscowości w wodę do celów bytowo – gospodarczych i p.poż. ?*

**Wyjaśnienie:**

Należy spodziewać się, iż może nastąpić konieczność zaprojektowania pompowni (hydroforni) dla zapewnienia prawidłowego ciśnienia wody w sieci dla miejscowości Wymysłów.

BURMISTRZ  
Miaasta i Gminy  
  
mgr Tadeusz Knopek