



- Legenda:**
- zwoły poziome drut FeZn Ø8
 - złącze skręcane
 - bednarka FeZn 25x4mm
 - złącze spawane
 - studzienka kontrolna uzimienia

- Uwagi:**
1. Na dachach budynków szatni rozprowadzić instalację drutem FeZn Ø8.
 2. Rezystancja uziomu instalacji odgromowej R_{SΩ}. W przypadku rezystancji R>5Ω należy wbić dodatkowe uzioły prętowe.
 3. Uziom otokowy układać w ziemi na głębokości 0,6m i w odległości minimum 1m od granicy obiektów.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych Piętrzak 06-171 Proszna, ul. Puczkowska 32A tel. 061/ 661-66-29 tel. GSM 602 399 794 | | Branża: Elektryczna | |
| | | Inwestor: Urząd Gminy w Kazmierzu ul. Szamuliska 20 | | Faza: PB | |
| Autor: mgr inż. Andrzej Polrol | | Nr uprawnień: 11.2008 | | Podpis projektanta: | |
| Opracował: | | 1791PW/201 | | Data: | |
| Sprawdził: | | 11.2008 | | Obiekt: | |
| Inwestycja: | | Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Kazmierzu | | ORLIK 2012 w Kazmierzu | |
| Treść rysunku: | | Instalacja otokowa | | Skala: 1:200 Nr rys.: 2E | |