

**WÓJT GMINY KAŻMIERZ**  
64-530 Kaźmierz  
ul. Szamotulska 20

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy zamówienia publicznego pn:  
**„Rozbudowa boiska sportowego w Kaźmierzu wraz z zapleczem”**

1. Czy kolor stolarki okiennej i drzwiowej ma być zbliżony do kolorów stolarki okiennej i drzwiowej budynku gimnazjum? Jeśli tak proszę o podanie kolorów wg. palety RAL.

Tak kolor stolarki ma być zbliżony do kolorystyki stolarki drzwiowej gimnazjum, RAL 7035

2. Czy zamawiający umożliwia zastosowanie różnego rodzaju materiałów na strop – przedmiar strop Teriva III, a specyfikacja i rysunki lekki strop panelowy np. smart, Płyty kanałowe?

Dopuszcza się każdy wymieniony w dokumentacji przetargowej rodzaj stropu lub każdy inny równoważny

3. Czy rozwiązanie materiałowe daszków nad wejściami ma również odpowiadać standardom zastosowanym przy budynku gimnazjum?

Tak

4. W przedmiarze zostało pominięte ocieplenie ścian fundamentowych – czy należy je wycenić i jaki materiał ma zostać użyty to wykonania końcowej wyprawy cokołu?

Należy wycenić system BSO, na bazie styropianu XPS grub. 10 cm

5. Czy ścianki rozdzielające prysznice mają być wykonane jako systemowe z takiego samego materiału jak kabiny WC, czy z ścianek PCV?

Materiał jak kabiny systemowe WC

Z up. W Ó J T A  
  
Marek Jakubowski  
Zastępca Wójta