

WÓJT GMINY KAŻMIERZ
64-530 Kaźmierz
ul. Szamotołska 20

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy zamówienia publicznego pn:
„Rozbudowa boiska sportowego w Kaźmierzu wraz z zapleczem”

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą ocieplenia ścian fundamentowych ze wskazaniem, w jakim systemie (z zastosowaniem jakiego materiału) należy je wykonać oraz w jakiej ilości.

odpowiedź: ocieplenie ścian fundamentowych należy wycenić, system BSO na bazie styropianu XPS grub. 12 cm; ilości zgodne z rys. A.06 oraz A.09.

2. Prosimy o wyjaśnienia czy ścianki oddzielające prysznice należy ująć w wycenie. Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie standardu ich wykonania (np. systemowe) oraz ilości.

odpowiedź: poz. 67 przedmiaru branży sanitarnej - 7 szt. kabin sanitarnych; ścianki oddzielające prysznice są elementem kabiny; materiał jak kabiny systemowe WC.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy piłkochwyty o wys. 6,0 m w ilości 150 mb należy ująć w wycenie. Brak tej pozycji w przedmiarze.


odpowiedź: piłkochwyty w tym etapie realizacji inwestycji nie będą wykonywane.

4. Czy wyposażenie (armatura) ujęte w dokumentacji (opis techn. branży sanitarnej pkt. 4.2.5) typu: lustra (7 szt.), uchwyty na papier (5 szt.), a także zlew z blachy nierdzewnej i ogrzewacze wiszące (2 szt.) należy ująć w wycenie. Brak tych pozycji w przedmiarze.

odpowiedź: tak, należy je ująć w wycenie w ilości j.w..

5. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi ilości opraw oświetleniowych ujętych w przedmiarze i dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, w jakiej ilości i jakie oprawy należy ująć w celu prawidłowej wyceny.

odpowiedź: zgodnie z dokumentacją - rys. E.01 (rzut i zestawienie).

WÓJT

Wiesław Włodarczyk