

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r . poz. 2164 z późn. zm.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn:

**„Remont drogi gminnej Sokolniki Małe – Sokolniki Wielkie”**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

1. *Dot. SIWZ: § 6 pkt 1 ust. 3), § 29 pkt 1 ust. 1), pkt. 7 formularza „Oferta”, formularza: „Oświadczenie Wykonawcy” – wnosimy o modyfikacje zapisu tak aby Wykonawca składając ofertę w niniejszym przetargu był zobowiązany wskazać firmy podwykonawców - jedynie w przypadku kiedy są mu znane, ponieważ zgodnie z art. 36b ust. 1a PZP Wykonawca podaje nazwy podwykonawców, o ile są już znane.*

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

2. *Dot. SIWZ § 26 pkt 2 oraz §8 pkt. 2 i pkt 3 wzoru Umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby Wykonawca na potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę osób fizycznych mógł przedkładać Zamawiającemu zaświadczenia o zatrudnieniu, bez obowiązku przedstawiania kopii umów o pracę.  
W naszym przekonaniu zaproponowana przez Wykonawcę forma potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę jest wystarczająca. Ponadto pracownicy nie mają obowiązku wyrażenia zgody na przekazywanie i udostępnianie zawartych przez nich umów o pracę osobom trzecim.*

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

3. *W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu, dla jakiej mają być projektowane mieszanki mineralno-asfaltowe. Zgodnie z opisem technicznym, konstrukcję nowej nawierzchni zaprojektowano dla KR2, natomiast w SST, D.05.03.05B podano wymagania dla AC11S, KR3. Prosimy o wyjaśnienie.*

Jest to celowy zabieg. Grubości warstw przyjęto wg KR2 natomiast w celu uzyskania lepszych parametrów należy zaprojektować mieszankę jak dla KR3

4. *W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania warstwy wyrównawczej z AC16W. Prosimy o uzupełnienie.*

Omyłkowo zamieszczono ST "wymagania ogólne" w załączeniu poprawny plik D.05.03.05a – Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego

**W Ó J T**  
Zenon Gałka

