

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

Poznań, 24 kwietnia 2017

WOO-II.4202.6.2016.JS.11

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałzie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ochronnych i jego oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), dalej ustawy oś, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 21.04.2017 r. postanowienia, którego treść podaje niżej.

Doreczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art.49 k.p.a Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwykłą i jawną przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art.74 ust. 3 ustawy oś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Zbigniew Grotniewski
Kierownik Oddziału
Kooperacji i Współpracy
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Przedsięwzięcie Liniowe
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

WOO-II.4202.6.2016.JS.10

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, ust. 2a, art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałzie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 253 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Enea Operator Sp. z o.o., w imieniu której wystąpił pełnomocnik pan Marek Bazylewicz postanawiam

Uzasadnienie

W dniu 12.12.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora wpłynął wniosek Enea Operator Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika pana Marka Bazylewicza o wydanie decyzji o średowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Tarnowo Podgórne – Szamotuły polegającej na dostosowaniu przewodów fazowych do pracy w temperaturze +80°C.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z czym, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływanego na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MiiR z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.) działań o nr ewid. 99/2, 101, 103 obręb 0808 Kępa, gmina Szamotuły, na której będzie realizowane przedsięwzięcie stanowią teren zamknięty. W związku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałzie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), dalej ustawy oś organem właściwym do wydania decyzji o średowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia ochrony środowiska zamkniętym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), dalej k.p.a. pismem z 9.01.2016 r., Regionalny Dyrektor wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o średowiskowych uwarunkowaniach o przedstawieniu, m.in. wypisów i wyrysów z miejscowością linii, przedstawienie formy elektronicznej karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p., a także uzupełnienie k.i.p. o podanie daty jej wykonania. Pismem z 16.01.2017 r. pełnomocnik przedłożył uzupełnione wniosku. Dodatkowo, pismem z 18.01.2017 r. przedstawił uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla trzech dialectek.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomieniem z 24.01.2017 r. Regionalny Dyrektor poinformował strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag i wniosków.

Mając na uwadze, że liczba stron postępowania przekracza 20, organ zawiadamiający o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie zawiadomienia były wywieszane na tablicy informacyjnej oraz zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz ogłasiane w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach, na terenie których będzie realizowane przedsięwzięcie i na terenach których będzie oddziaływać, tj. w Gminie Kaźmierz, Gminie Miejskiej Szamotuły i Gminie Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 50 §1 k.p.a. pismami z 26.01.2017 r. i 3.03.2017 r. Regionalny Dyrektor zwrócił do uzupełnienia k.i.p., m.in. w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, hałasem i ochrony przyrody. Pismami z 8.02.2017 r. i 13.03.2017 r. pełnomocnik investora przedłożył stosowne uzupełnienia.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 8 i 78 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy oś, pismem z 21.03.2017 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływanego na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Tarnowo Podgórne – Szamotuły polegającej na dostosowaniu przewodów fazowych do pracy w temperaturze +80°C.
- II. Stwierdzić konieczność określania w decyzji o średowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku dziafania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.

co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W opiniu sanitarnej z 4.04.2017 r. znak: DN-NS.9012-5.19.2017 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływanie inwestycji na zdrowie ludzi oraz w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych. Regionalny Dyrektor nie uwzględnił tej opinii, uzasadniając to przede wszystkim brakiem dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekroczeń dopuszczalnych poziomów pola elektrycznego i magnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, i w miejscach dostępnych dla ludności oraz dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych. Szerzej kwestie te zostały omówione w dalszej części uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę informacje o przedsięwzięciu przedstawione w k.i.p. oraz uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oś przeanalizowano: skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawidłopodobieństwo, czas trwania, zasieg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jego eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Nawiązując do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy oś ustalono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Tarnowo Podgórne – Szamotuły polegającej na dostosowaniu przewodów fazowych do pracy w temperaturze +80°C. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w gminie Tarnowo Podgórne, obręb Góra, gminie Kaźmierz, obrębach: Radzyny, Kaźmierz i Doline Pole oraz gminie Szamotuły, obrębach: Szamotuły, Myszkowo, Piaskowo, Kaśnianowo, Kępa i Gąsawy. Łączna długość przebudowywanej linii wyniesie 16,23 km. W ramach przedsięwzięcia inwestor przewiduje demontaż istniejącego słupa nr 49 i montaż nowego słupa kratowego wraz z fundamentem, podwyższenie konstrukcji słupów nr 3, 6, 11, 16, 17, 36, 39, 48, 56, wykonanie wzmacnienia słupów nr 4, 5, 44, 45 poprzez dołożenie dodatkowych stężeń oraz wykonanie regulacji zwisów istniejących przewodów roboczych i OPGW na całej długości linii. Przebudowywana linia jest linią jednotorową o napięciu znamionowym 110 kV dla której najmniejsza odległość przewodów roboczych od ziemi po przebudowie wyniesie 6,28 m.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy oś, na podstawie uzupełnienia do k.i.p. stwierdzono, że nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Przedmiotowa linia 110 kV przebiega z dala od innych linii wysokiego napięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3) i lit. d) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3) ustawy oś stwierdzono, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniami na klimat akustyczny oraz z emisją pól elektromagnetycznych. Z dostępnych informacji wynika, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcia najwyższy poziom hałasu występuje pod linią, i może wynosić ok. 39,1 dB dla poru nocnej i maksymalnie 48,0 dB w przypadku złej pogody i związanej z nią zjawiskiem ulotu. W większości przypadków zjawisko ulotu nie będzie występować, a poziom hałasu emitowany przez linię będzie znacznie poniżej poziomu dopuszczalnego. Nalepszsze tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się w pasie po 10 m od osi linii i na tych terenach lokalizowane są budynki mieszkalne oraz budynki przemysłowe. Dla każdego obiektu przedstawiono obliczone wartości hałasu uwzględniając rzeczywistą odległość terenów chronionych

akustycznie względem przewodów linii, minimalna odległość przewodów roboczych od ziemi, typ zastosowanych przewodów roboczych a także uwzględniając warunki pogodowe. Punkty obliczeniowe lokalizowano na terenach wymagających ochrony przed hałasem (na wysokości 1,5 m nad powierzchnią ziemi) oraz na elewacji budynków mieszkaniowych położonych na tych terenach (na wysokości okna najwyższej kondygnacji). Wartości poziomu hałasu w tych punktach obliczono uwzględniając najbliższej niekorzystne oddziaływanie akustyczne. Maksymalna obliczona wartość poziomu hałasu wynosi 43,8 dB. Wyliczony maksymalny poziom hałasu, jak wskazano w uzupełnieniu k.i.p., może być mniejszy z uwagi na to, iż w nocy obciążenie linii elektroenergetycznej (nateżenie płynącego prądu) jest mniejsze i wynosi średnio 15 % wartości maksymalnej. Obciążenie linii ma wpływ na intensywność ulotu, który stanowi główne źródło hałasu.

Biorąc pod uwagę, iż dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany przez linie elektroenergetyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz terenów zagrodowej i zamieszkania zbiorniowego, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo-usługowych, terenów w strefie śródmiejskiej miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w odniesieniu do poru nocnej, wynosi 45 dB, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) należy stwierdzić, iż akustyczne standardy jakości środowiska na terenach chronionych, w każdym przypadku zostaną dotrzymane. W k.i.p. przedstawiono rozkład pola elektrycznego i magnetycznego wykonanego na wysokości 2 m nad poziomem terenu. Z informacji tych wynika, iż maksymalna wartość składowej elektrycznej wyniesie 2,4 kV/m natomiast składowa magnetyczna, w żadnym miejscu nie przekroczy wartości 21,6 A/m, przy uwzględnieniu najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi równej 6,28 m. Należy zatem stwierdzić, iż w żadnym miejscu pod linią elektroenergetyczną nie zostana przekroczone wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883).

Obszar, w którym natężenie składowej pól elektrycznego będzie większe od 1 kV/m, będzie zawierać się w pasie o szerokości maks. 20 m (po 10 m od osi linii w każdą stronę). Dla wszystkich budynków znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 m od osi linii przedstawiono rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej. W przesie 48-49 znajduje się budynek przemysłowy – działka 87/2 obręb 8088 Kępa, gmina Szamotuły. Minimalna odległość przewodów roboczych od ziemi w miejscu zblżenia do budynku wyniesie 14,57 m. Obliczona składowa elektryczna będzie wynosić 0,52 kV/m, a składowa magnetyczna 4,4 A/m. W przesie tym, w wyznaczonym pasie, znajduje się również budynki mieszkalne. Na działce 36/4 budynek mieszkany znajduje się w odległości 5,5 m od osi linii. Obliczona składowa elektryczna i magnetyczna, dla odległości przewodów roboczych od ziemi równej 13,43 m wyniesie odpowiednio 0,56 kV/m i 5,1 A/m. Na działce 36/3 budynek mieszkalny znajduje się bezpośrednio pod linią. Obliczona składowa elektryczna i magnetyczna, dla odległości przewodów roboczych od dachu budynku równej 13,43 m wyniesie odpowiednio 0,59 kV/m i 4,3 A/m. Również na działce 36/3 znajdują się drugi budynek mieszkalny w odległości 9 m od osi linii. Obliczona składowa elektryczna i magnetyczna, dla odległości przewodów roboczych od ziemi równej 14,21 m wyniesie odpowiednio 0,57 kV/m i 4,6 A/m. W przesie 54-55 znajduje się budynek mieszkalny - działka 3256/6 obręb 0001, gmina Szamotuły. Minimalna odległość przewodów roboczych od ziemi w miejscu zblżenia do budynku wyniesie 10,94 m. Obliczona składowa elektryczna będzie wynosić 0,89 kV/m, a składowa magnetyczna 7,8 A/m. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż dotrzymane zostana wartości dopuszczalne dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, określona, w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów pól mieszkaniowej.

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. c) ustawy oś, należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody. Na etapie budowy woda wykorzystywana będzie przede wszystkim na cele socjalno-bytowe pracowników. Powstające ścieki sanitarnie odprowadzane będą do przenośnych toaleti i sanitariatów. W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i technologiczne. Oznacza to brak emisji ścieków bytowych oraz przemysłowych, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k) oraz art. 81 ust. 3 ustawy oś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedmiotowe przedsięwzięcia znajduje się na terenie trzech jednolitych części wód powierzchniowych: slinie zmienionej części wód Sama od Kan. Przybrodzkiego do ujścia o numerze PLRW60002018729, Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego PLRW600016187289 i Sama od Kanału Luboński do Dopływu z Brodziszewa o numerze PLRW60000187271, każda o zym stanie i zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych dla nich wyznaczonych. Ponadto, przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych PLGV60060 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym i niezagrożonej nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania ścieków należy stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeca Odry.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. e) ustawy oś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Uwzględniając uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. h) ustawy oś należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przebiega z dala od terenów gesto zanudnionych. Uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a) - d), f), g), i,) ustawy oś nie znajdują zastosowania. Na podstawie k.i.p. stwierdzono, że przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach: wodno-biotycznych, innych obszarach o płynnym zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach leżowych oraz łąściach rzek, wybrzeży i środowisk morskich, górskich, objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wod śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o dużej gestności zaludnienia, przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. f) ustawy oś, podczas realizacji inwestycji będą powstawać odpady z grupy 17 pochodzące z konstrukcji i fundamentów demontowanego słupa nr 49. Odpady te będą na bieżąco usuwane przez uprawnione jednostki.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. e) ustawy oś stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe, trwać będą tylko przez okres budowy, nie będą się powtarzać oprócz koniecznych remontów i ustania, po realizacji przedsięwzięcia, zatem będą odwracalne. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i wielkość przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie będzie miało ono znaczącego wpływu na klimat np. w trakcie pracy linii może dochodzić do wzrostu temperatury bezpośrednio przy przewodach energetycznych. Również etap budowy nie będzie wpływał na klimat. Emitowane do powietrza substancje gazowe i pylowe będą związane z ruchem pojazdów lecz emisje te będą krótkotrwałe i odwracalne.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy oś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przedsięwzięcia lokalizowany jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Współnoty Dąbroskie PLH300003, oddalony o ok. 7 km od linii. Biorąc pod uwagę taką odległość przedsięwzięcia od obszarowych form ochrony przyrody, nie przewiduje się, jego negatywnego wpływu. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wycinką drzew lub krzewów. Przedsięwzięcie nie znajduje się granicach korytarzy ekologicznych.

Negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie krótkookresowe i wystąpi na etapie realizacji, jednak nie będzie się wiązało zniszczeniem siedlisk oraz wycinka drzew. Na słupach energetycznych przeznaczonych do przebudowy nie stwierdzono śladów gniazdowania ptaków, jednakże nie można wykluczyć, iż przed rozpoczęciem robót budowlanych nie pojawią się gniazda. Z tego powodu konieczna jest lustracja słupów przeznaczonych do przebudowy, przed rozpoczęciem prac w celu stwierdzenia, czy na obiektach objętych pracami budowlanymi nie stwierdza się gniazda ptaków. Prowadzenie wykopów pod fundamenty może powodować ryzyko przedostania się do nich małych zwierząt. W celu wykluczenia negatywnego oddziaływania na faunę, w szczególności gatunki ptaków, nałożono warunek realizacji przedsięwzięcia, polegający na częstym sprawdzaniu wykopów, czy na dnie nie ma uwieńzionych zwierząt.

Mając na względzie brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, że przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej linii energetycznej, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub gatuyjących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu. Biorąc pod uwagę miejsce, rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, złożoność przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 ustawy oś, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego, postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
/.../
Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięcie linowych

Otrzymuj:
1. Pan Marek Bazylewicz ELEKTROBUD, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa – pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o.

2. Pozostale strony zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a.
3. aa

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:
*gazetą UG Kązimierz
Biłgoraj, na której datu: 05.05.2017 do: 05.05.2017, włącznie*

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: do: 05.05.2017, włącznie

Pieczęć urzędu:

GMINA KAŻMIERZ
64-530 Każmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320
Regon 631258313 NIP 787-20-76-443

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej:

IN S P E K T O R
Agnieszka Hudzińska