



- UWAGI:
 1. Instalacje odgromową wykonać po zamontowaniu instalacji wentylacyjnych.
 2. Instalacje odgromową nowoprojektowanego budynku przyłączyć do instalacji odgromowej istn. budynku szkoły.
 E3 – Zwład poziomy niski FeZn 8mm2
 E4 – Przewód odprowadzający pod ociepleniem budynku płaskownik FeZn 30x4mm
 E5 – Iglica odgromowa mocowana h=3,5m
 E6 – Iglica odgromowa mocowana h=2m
 II Klasa ochrony odgromowej

PODZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

SCHEMAT		ZMIANY I UZUPEŁNIENIA	
	LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA
	1	15.05.2015	BRANŻA
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
16			

PROJEKT BUDOWLANY
BIURO WYKONAWCZE ARCHITECT MWA S.P.A.
 UL. WILKOPIA 12 64-530 KAZIMIERZ
 TEL./FAX 014 21 31 31 www.mwa.pl

Biuro: ul. Wiłkowska 12, 62-081 Przésmierowo		tel./ fax (+61) 814 21 31	e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com
Investor	BRANŻA	Elektryczna	Projekt Budowlany
Nazwa inwestycji/ adres	UZRAD GMINY W KAZMIERZU - 64-530 Kazmierz, ul. Szamotulska 20		Stadium dokumentacji
Projektował	Budynék sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną, ul. Szkolna 25-27, 64-530 Kazmierz		Projekt Budowlany
	tech. Andrzej Grygiel	7131/78/P/2001	EGZ.
	Inż. Józef Ostrowicz	194/Pw/91	
Opracował	Inż. Patryk Klube		
Sprawdzający	mgr Inż. Tomasz Wleczorek	WKP/0314/PWOE/07	
Treść rysunku	Rzut dachu - instalacja odgromowa		
Data rozpoczęcia projektu	2015	Data	01.2016 Skala 1:100
Numer projektu	235/15	Numer rysunku	E04

UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.