

ISTNIEJĄCY BUDYNEK


- LEGENDA**
- zastawne instalacje o.o. (graficzny) - pod stropem
 - pomiat z instalacji o.o. (graficzny) - pod stropem
 - zastawne instalacje o.o. (graficzny) - w posadce
 - pomiat z instalacji o.o. (graficzny) - w posadce
 - zastawne instalacje c.l.t. (centrala went.)
 - pomiat z instalacji c.l.t. (centrala went.)
 - zastawne budynki (woda)
 - pomiat z budynku (woda)
 - grafika pływów - montaż na ścianie
 - grafika (zastawny) (distribucyjny)
 - PROZ (długo odporności przepływu)
 - 3,2/2,5 czarna ośi (naciągany w odniesieniu do gotowej posadzki na danej kondygnacji)
 - X PS punkt słaby (nieobecność do stropu)
- UWAGI:**
- Wszystkie projekcje przez przegrody oddzielające poszczególne stropy oraz przez przegrody zewnętrzne (ściany zewnętrzne) należy wykonać zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (rozdział 10) i zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (rozdział 10) i zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (rozdział 10).
 - Należy zwrócić uwagę na wyznaczenie i wyznaczenie punktów słabych oraz prowadzenie przewodów odpowiadających rozmiarom punktu słabego oraz naturalnej należy zastosować kompensatory U kształtne lub mieszczące.
 - Wszystkie elementy sterujące, zabezpieczenia, rozłączniki itp. należy umieszczać w pomieszczeniach.
 - Podłączenia urządzeń należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu. Centrala wentylacyjna należy podłączyć za pomocą zastawnych pomiarów mieszczących.

PODZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

SCHEMAT

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

nr	DATA	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT
1	12.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
2	15.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
3	18.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
4	21.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
5	24.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
6	27.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
7	30.01.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
8	02.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
9	05.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
10	08.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
11	11.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
12	14.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
13	17.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
14	20.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ
15	23.02.2016	WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	EGZ



PROJEKT WYKONAWCZY

Biurowo: ul. Włocławek 12, 62-081 Przerzembrowo
 tel./fax: (+48) 91 421 31
 e-mail: firma.sp.zoo@pni.com

Investor: Smbiterra
 Studium dokumentacji: ul. Szamotulska 20
 Projekt wykonawczy: ul. Szamotulska 20

Nazwa inwestycji: adres: Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną
 ul. Szkolna 25, 27, 54-530 Kadmierz

Projektował: mgr inż. Andrzej Strzż
 171/PW/91

Podpisano: _____
 Podpisano: _____

Wzrostki prawnie zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niegodzące z przepisami prawa bez zgody właściciela projektanta i wykonawcy zabronione.

Instalacja C.O. / C.T. - RZUT PARTERU

2015
 235/15

03.2016
 IS12

1:100