

UWAGI:
 1.Przewody nad sufitem podwieszanym prowadzić na korytkach kablowych lub natynkowo, a poniżej pod tylnikiem.
 2.Instalacje oświetleniową wykonać przewodami YDY/YDYp 5,4,3x1,5mm².
 ☼ - Czujka obecności 360°, zasięg minimum 7m.

LEGENDA:

- B.1
 - C.1
 - C.2
 - D.1
 - F.2
 - G.1
 - G.2
 - H.1
 - H.2
 - J.1
 - S.1
 - AW/NO
 - AW/NC
 - AW/NC+
 - AW/PO
 - AW/PC
 - AW/PC+
 - AW/P
 - AW/P+
 - AWZ
- NEON 22 2x26W EVG
oprawa nastropowa
 - NEON 22 2x18W EVG IP44
oprawa dostropowa
 - NEON 22 2x26W EVG IP44
oprawa dostropowa
 - LITUM 2x49W EVG CL
oprawa nastropowa
 - RHEUM LVA 3x80W EVG + SIATKA
oprawa nastropowa
 - RUBID 4x14W EVG K2
oprawa dostropowa
 - RUBID 4x24W EVG K2
oprawa dostropowa
 - RUBID 4x14W EVG R3
oprawa dostropowa
 - RUBID 4x24W EVG K2
oprawa dostropowa
 - FIVE WALL LED 33W IP65 3000K
oprawa ścienna zewnętrzna
 - SIGMA 26W IP54 KŁOSZ Z SIATKĄ
oprawa ścienna
 - PRIMOS LED5 ROAD AT C 1h IP65 + SIATKA
oprawa awaryjna nastropowa
 - KWADRA N AREA AT C 1h IP65
oprawa awaryjna nastropowa
 - KWADRA N ROAD AT C 1h IP20
oprawa awaryjna nastropowa
 - KWADRA N ROAD+ AT C 1h IP20
oprawa awaryjna nastropowa
 - KWADRA P AREA AT C 1h IP20
oprawa awaryjna dostropowa
 - KWADRA P ROAD AT C 1h IP20
oprawa awaryjna dostropowa
 - KWADRA P ROAD+ AT C 1h IP20
oprawa awaryjna dostropowa
 - PRIMOS LED AT J 1h IP65
oprawa ewakuacyjna ścienna
 - PROFLIGHT LED AT J 1h IP20
oprawa ewakuacyjna zwieszana
 - PRIMOS CLASSIC LEDS AT C + T 1h IP65
oprawa ewakuacyjna ścienna
- M.1 ALGINE 60X60 46W NW
oprawa dostropowa
- Dystrybutor sprzętu oświetleniowego:
 LUXMEDIA POLAND Sp. z o.o.
 tel/fax (0-61) 853 59 73
 www.luxmedia-poland.eu
 biuro@luxmedia-poland.eu
- PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ELNAU
 ul. Żyżelowa 22
 231-782-102-94-98
 elnau@wp.pl
 61-062 Pomatki 64-01 870666
 60-091 1320

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

SCHEMAT		ZMIANY I UZUPEŁNIENIA	
	LP	DATA	MIANIA / BRANŻA
	1	08.2016	PRZEWIĄZANIE RYSUNKU
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
15			

PROJEKT WYKONAWCZY

Biurowo: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przemierowo tel./ fax (+61) 814 21 31 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Branża	Elektryczna	Stadium dokumentacji	Projekt Wykonawczy
Investor	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20		
Nazwa inwestycji/ adres	Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną, ul. Szkolna 25-27, 64-530 Kaźmierz		
Projektował	tech. Andrzej Grygiel	713176/P/2001	
	inż. Józef Ostrowicz	194/Pw/91	
Opracował	inż. Patryk Kluba		
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Wieczorek	WK/P/0314/PW/OE/07	

Treść rysunku	Rzut piętra - instalacja oświetleniowa		
Data rozpoczęcia projektu	2015	Data	04.2016
Numer projektu	235/15	Numer rysunku	E07
<p>UWAGA ! PROJEKT ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.</p>			