



- UWAGI:
- Przewody nad sufitem podwieszanym prowadzić na korytkach kablowych lub natynkowo, a poniżej pod tynkiem.
  - Zasilanie central klap oddymiających prowadzić pod tynkiem lub na uchwytych niepalnych.
  - Kable zasilające wpusty dachowe prowadzić wspólnie z rurami spustowymi w rurkach RL-HF-FR20
  - Kable zasilające centrale wentylacyjne prowadzić wspólnie z kanałami wentylacyjnymi w rurkach RL-HF-FR25
- E2 - Magistrala połączeń wyrównawczych LgY25mm2  
 E4 - Przewód odprowadzający pod ogrzewaniem budynku płaskownik FeZn 30x4mm

ROP3 - Korytka kablowe X300  
 ROP1 - Włócznik klap dymowych (kolor pomarańczowy).

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
**ELNAU**  
 ul. Żelazna 23, 61-702 Poznań  
 NIP: 782-102-94-08, tel. 61-8708693  
 elnau@wp.pl, kom. 693611320

**PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.**

SCHEMAT		ZMIANY I UZUPEŁNIENIA		PROJEKTANT	
	LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA	PRZYWIĘZANE WYDANIE RYSUNKU	PROJEKTANT
	1	04.2016	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
15					
16					
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>					
Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo tel./ fax (+61) 814 21 31 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com					
Branża	Elektryczna	Stadium dokumentacji	Projekt Wykonawczy		
Investor	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20				
Nazwa inwestycji/ adres	Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną, ul. Szkolna 25-27, 64-530 Kaźmierz				
Projektował	tech. Andrzej Grygiel inż. Józef Ostrowicz	713176/P/2001 494/Pw/01	WPK/0314/PWOE/07	 	
Opracował	inż. Patryk Kluba				
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Wieczorek				
Treść rysunku	<b>Rzut piętra - siła, połączenia wyrównawcze i instalacja odgromowa</b>				
Data rozpoczęcia projektu	2015	Data	04.2016	Skala	1:100
Numer projektu	235/15	Numer rysunku	E05		
<b>UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</b> Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.					