

Zestawienie materiałów dla budowy linii oświetlenia ulicznego

Obiekt: Oświetlenia drogowe rejonu ulic Daglezjowa, Magnoliowa, Polna, Kalinowa, Jaśminowa, Czeremchowa, Cyprysowa w m. Kaźmierz

gm.Kaźmierz, pow. szamotulski, woj., wielkopolskie

Lp.	Odcinek kabla od - do	Słup oświetleniowy											Uziom typu Galmar						
		Kabel YAKY 4x35mm ² - trasa	Kabel YAKY 4x35mm ² - długość	Folia kablowa niebieska (nn)	Opaska kablowa OKI	Przecisk rura ośrednicy 75 mm	Przekop rura ośrednicy 75 mm	Słup ośw. stal. ocynk. ośmiokątny h=6 m	Wysięgnik pojedynczy o dt. 1000 mm	Izolacyjne złącze kablowe	Oprawa Street S 34W 6000lm	Przewód YDY 2x 2,5mm ²	Wyłącznik nadmiarowoprądowy S301 C 6A	Bednarka oc. 25x4mm	Pręt stalowy φ14,3; dt.1,5m	Złącza	Uchwyt krzyżowy	Grot	Głowica
	Złącze kablowe ZK1x1P - szafa SO	2	8	2	3														
Obw. I z proj. SO																			
1.	SO-I/3	74	91	74	20		1	1	1	1	6	1	74						
2.	I/3- I/5	70	82	70	18		1	1	1	1	6	1	70						
3.	I/5- I/7	70	82	70	18		1	1	1	1	6	1	70	12	10	2	2	1	
Obw. II z proj. SO																			
4.	SO-II/4	147	172	147	36	8	1	1	1	1	6	1	147	12	10	2	2	1	
Obw. III z proj. SO																			
5.	SO-III/2	70	82	70	18	8	1	1	1	1	6	1	70						
6.	III/2-III/7	177	207	177	43		1	1	1	1	6	1	177						
7.	III/7-III/10	131	152	131	32		1	1	1	1	6	1	131						
8.	III/10-III/13	111	128	111	28	24	1	1	1	1	6	1	111						
9.	III/13-III/15	63	75	63	17		1	1	1	1	6	1	63						
10.	III/15-III/17	79	92	79	20		1	1	1	1	6	1	79						
Obw. IV z proj. SO																			
38.	SO-IV/3	202	223	202	47	21	1	1	1	1	6	1	202						
39.	IV/3-IV/5	76	90	76	20		1	1	1	1	6	1	76						
40.	IV/5-IV/10	180	211	180	44		1	1	1	1	6	1	180						
Podsumowanie całości		1450	1687	1450	363	61	0	13	13	13	13	78	13	1450	24	20	4	4	2

Kabel YAKY 4x35mm²: 1687 m

Przewód YDY 3x 2,5mm²: 78 m

Rury ośłonowe 75 mm do skrzyżowań z mediami: około 30 m

Złącze kablowe SO: 1 szt.