

## OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) informuję, że w dniu 13.06.2019r. Wójt Gminy Kaźmierz wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

**Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 67 w miejscowości Gorszewice, gmina Kaźmierz.**

W treści decyzji orzeczono:

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzono zgodnie z art. 84 ust. 1 „Uooś” brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu decyzji:

Na podstawie art. 84 ust. 1a) w odniesieniu do art. 63 ust 2a) „Uooś”, określa się następujące **warunki realizacji przedsięwzięcia:**

1. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki, z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
2. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taka samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
3. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 sierpnia do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
4. W przypadku wystąpienia szczególnie trwałych zabrudzeń panele czyścić zdemineralizowaną czystą wodą bez dodatku detergentów.

Na podstawie art. 84 ust. 1a) w odniesieniu do art. 63 ust 2a) „Uooś”, określa się następujące **wymagania realizacji przedsięwzięcia:**

1. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
2. Panele słoneczne montować w odległości minimum 0,8 m mierzac od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
3. Pod elektrownię fotowoltaiczną przeznaczyć do 3,2 ha powierzchni działki nr ewid. 67 obręb Gorszewice, gmina Kaźmierz.
4. W kontenerze stacji transformatorowej zastosować transformator suchy. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

Uznano, że planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, pozostanie również bez wpływu na sposób wykorzystania przylegających terenów. Z racji swojego charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.

Decyzja została wydana na wniosek z dnia 05.04.2019r. Elektrowni PV 34 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik p. Iza Michalak.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, w siedzibie Urzędu Gminy ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz pok. Nr 29, w godzinach pracy urzędu.

**Sprawę prowadzi:**

Agnieszka Hudzińska  
Wydział Nieruchomości i Inwestycji Urząd Gminy Kaźmierz  
ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz  
61-29-37-331  
agnieszka.hudzinska@kazmierz.pl

z up. WÓJTA  
Janusz Stróżyk  
Sekretarz