

## OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) informuję, że w dniu 05.02.2019r. Wójt Gminy Kaźmierz wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

**Budowie trzech elektrowni słonecznych o mocy do 3 MW (3x1MW) „Dolne Pole I”, „Dolne Pole II”, „Dolne Pole III”, na działce nr 146/2 obręb Dolne pole, gmina Kaźmierz**

W treści decyzji orzeczono:

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzono zgodnie z art. 84 ust. 1 ww. ustawy brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 84 ust. 1a) „Uooś”, określa się następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz nakłada się obowiązek następujących działań:

1. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
2. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
3. Mycie paneli prowadzić wyłącznie czystą wodą bez dodatku środków chemicznych, w tym detergentów.

Na podstawie art. 84 ust. 1a) „Uooś”, określa się następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym:

1. Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć do 4,4 ha powierzchni działki o nr ewid. 146/2, obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz, w jej północno - wschodniej części.
2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
3. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m nad powierzchnią ziemi.
4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
5. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażać w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

W uzasadnieniu decyzji:

Uznano, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, pozostanie również bez wpływu na sposób wykorzystania przylegających terenów. Z racji swojego charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Oddziaływanie występujące na etapie realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Planowane przedsięwzięcie przy respektowaniu założeń zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz z uwzględnieniem warunków i wymagań realizacji przedsięwzięcia określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wpłynie negatywnie na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

Decyzja została wydana na wniosek z dnia 10.10.2019r. (data wpływu 15.10.2019r.), uzupełnionego w dniu 20.11.2019r. o braki formalne, złożonego przez Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps Kokoszczyński ul. Szeroka 8, 62 – 080 Kokoszczyński.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w siedzibie Urzędu Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz pok. Nr 29, w godzinach pracy urzędu.

WÓJT  
Zenon Gałka