


**Uwaga:**

Roboty w pobliżu kabla prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb.  
Rzędne wodociągu i kabla energetycznego podano na profilu sieci.

		<p><b>DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.</b> 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a</p> <p>tel/fax: (024) 355 23 55    email: dikutno@wp.pl</p>	
<p>NAZWA ZADANIA: „Zamienny projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w Kiernozi dotyczący ulicy Żychlińskiej i Nowy Rynek”</p>			
<p>INWESTOR: <b>GMINA KIERNOZIA</b> 99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a</p>		<p>DATA: wrzesień 2016r</p>	
<p>NAZWA RYSUNKU: Skrzyżowanie wodociągu z kablem eNN</p>		<p>SKALA: schemat</p>	
OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
	mgr inż. Zbigniew Cebula	32/00/WŁ branża sanitarna	
			NR. RYSUNKU: <b>S-5</b>