



Kije, 18.02.2015 r.

## INFORMACJA

dla Wykonawców NR 1

### **Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1.**

W specyfikacji odnośnie ogrodzenia mamy podane ogrodzenie panelowe 1,8 m oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa o szerokości 5 m. Czy brama ma być automatycznie otwierana?

Kolor ogrodzenia i czy ma być podmurówka z płyty?

Wiata – podany jest rysunek poglądowy wiaty i informacje ogólne wysokości i powierzchni.

Raz mamy podane wiata stalowa a raz wiata aluminiowa – chciałbym to wyjaśnić.

Potrzebuję rysunek konstrukcyjny wiaty, z jakich materiałów jest zaprojektowana (chodzi tu o grubość i rodzaj oraz rozmieszczenie materiałów użytych do budowy) niezbędne do prawidłowej wyceny.

#### **Odpowiedź:**

Podczas projektowania uwzględniono bramę otwieraną ręcznie.

Ogrodzenie systemowe - ocynk z podmurówką z płyty.

W dokumentacji zaproponowano gotową/typową wiatę śmietnikową modułową. Wiaty tego typu występują w profilu zarówno aluminiowym jak i stalowym. Zamawiający wskazuje na materiał – stal.

Ze względu na wybór wiaty typowej nie zachodzi konieczność przedstawiania rysunków konstrukcyjnych. Dokumentacja zawiera rysunki architektoniczne określające wymiary oraz walory funkcjonalne wiaty. Wybór technologii pozostaje w gestii wykonawcy. Wykonawcy mogą wykonać wiatę na własną rękę lub zamówić gotową pergole.

WÓJT

*mgr Krzysztof Słonina*