

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonywania usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kije w 2016 roku.

I. Zamawiający:

Gmina Kije
Kije 16, 28-404 Kije

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:
KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICZNEGO W GMINIE KIJE.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego na całym obszarze gminy Kije, w skład której wchodzi sołectwa: Borczyn Czechów, Gartatowice, Gołuchów, Górki, Hajdaszek, Janów, Kije, Kliszów, Kokot, Lipnik Rębów, Samostrzałów, Stawiany, Umianowice, Wierzbica, Włoszczowice, Wola Żydowska, Wymysłów, Żydówek. W skład urządzeń oświetlenia ulicznego wchodzi 481 szt. punktów świetlnych (oprawy LED) zabudowanych na liniach napowietrznych oraz 34 szt. punktów świetlnych (oprawy sodowe) wraz z 17 sztukami latarni zasilanych z linii kablowej.

UWAGA: zakres usługi konserwacji oświetlenia nie obejmuje zakresu napraw wynikających z posiadanej gwarancji 481 szt. opraw oświetleniowych typu LED oraz wszystkich 49 szt. astronomicznych zegarów sterujących. Dla wskazanego zakresu konserwacja obejmuje poz.: 1), 3) i 4) - jeżeli uszkodzenie powstało z przyczyn niezależnych od gwaranta), 10), 11), 12, 13), 14) i 16)

Szczegółowy zakres czynności i prac wchodzących w skład usługi konserwacji oświetlenia:

- 1) oględziny oraz kontrola sprawności urządzeń infrastruktury oświetleniowej,
- 2) naprawa lub wymiana sodowych źródeł światła,
- 3) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów opraw sodowych,
- 4) wymiana uszkodzonych bezpieczników oraz osprzętu elektrycznego m.in.: zacisków prądowych, opraw i gniazd bezpiecznikowych, styczników, przewodów łączących, ograniczników przepięć itp.,
- 5) lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli wydzielonego oświetlenia drogowego,
- 6) lokalizacja oraz naprawa uszkodzonych napowietrznych przewodów oświetlenia drogowego,
- 7) naprawa lub wymiana złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci kablowej,
- 8) prostowanie pochylonych słupów oświetlenia wydzielonego,
- 9) regulacja pozycji i pochyleń wysięgników opraw oświetleniowych,
- 10) wycinka gałęzi ograniczających właściwe funkcjonowanie oświetlenia drogowego,
- 11) mycie kloszy oraz czyszczenie opraw sodowych,
- 12) czyszczenie i konserwacja tablic i złącz sterowniczo-pomiarowych,
- 13) identyfikacja uszkodzeń opraw oświetleniowych typu LED i zegarów sterujących oraz przekazanie stosownej zwrotnej informacji do UG Kije o wystąpieniu takowych uszkodzeń,
- 14) wykonywanie, wymaganych odrębnymi przepisami, pomiarów eksploatacyjnych

- w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji uziemień,
- 15) utylizacja wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,
 - 16) usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych, kradzieży i dewastacji urządzeń oświetlenia ulicznego,
 - 17) uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.

Zobowiązania Wykonawcy w zakresie sposobu wykonywania usługi:

- 1) Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących oświetlenia ulic i dróg .
- 2) Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat w majątku będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
- 3) Przy wykonywaniu prac z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego zabudowanego na sieciach dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A., Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Zasad konserwacji oświetlenia drogowego” oraz „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych” obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A.,
- 4) Prace z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego wykonywane na sieciach dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. mogą się odbywać tylko na warunkach określonych w instrukcji, za wiedzą i zgodą PGE Dystrybucja S.A. RE Busko,
- 5) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
 - dysponować podnośnikami koszowymi przystosowanych do pracy w technologii pod napięciem (PPN) na urządzeniach do 1 kV,
 - dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji,
 - dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV na stanowisku dozoru,
 - dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac w technologii pod napięciem (PPN) na urządzeniach do 1 kV.

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.12.2016 roku.

III. Dopuszczalny czas dokonywania napraw oświetlenia ulicznego:

- 24 godziny dla awarii powodujących wyłączenie całych obwodów lub linii

oświetleniowych,

- 48 godziny dla przypadków identyfikacji uszkodzeń opraw oświetleniowych typu LED oraz astronomicznych zegarów sterujących, liczone od momentu otrzymania wiadomości o awarii do chwili przekazania informacji zwrotnej do UG Kije,
- 72 godziny dla wszystkich pozostałych awarii pojedynczych punktów świetlnych.

Informacje o występujących awariach i uszkodzeniach będą na bieżąco przekazywane przez upoważnionego pracownika UG Kije, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na numer telefonu lub adres e-mail wskazany przez wykonawcę.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zapytania, dołączyć do niej parafowany wzór umowy.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Przy kalkulacji ceny Wykonawca uwzględni koszty zakupionych materiałów i urządzeń niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Do formularza należy dołączyć:

1. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr2)**
2. **Kserokopie dokumentów** (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnianie warunku dysponowania wymaganymi zasobami ludzkimi,

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Kije, Kije 16, 28-404 Kije, sekretariat Urzędu Gminy pokój nr 18, do dnia 17.02.2016 r., do godz. 10.00. Oferty składane za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego należy złożyć w kopercie zaadresować na w/w adres z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kije w 2016r.”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena usługi - 100%.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane w dniu 17.02.2016r. o godz. 11.00. pokój nr

13.

Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub drogą e-mailową.

VIII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Szarawara – Kierownik referatu d/s Gospodarki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kije;
dane do kontaktu - tel. 413568009 (wew. 13), e-mail: t.szarawara@kije.pl

IX. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego (Zał. Nr 1),
2. Druk oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania (Zał. Nr 2),
3. Projekt umowy. (Zał. Nr 3)

.....