

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3 art. 128, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U. z 2013, poz. 145 z póź.zm./ oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kije

o r z e k a m

- I. Udzielam Gminie Kije pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Umianowicach do rzeki Branki w km 3+170, z mocą obowiązywania od 01.01.2015r.
- II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do dnia 31 grudnia 2024r. pod następującymi warunkami:

1. Ilość odprowadzanych ścieków nie przekroczy:

$$\begin{aligned} Q_{sr.dob.} &= 20,00 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{max.dob.} &= 480 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{max.rocz.} &= 175200 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekroczą:

$$\begin{aligned} S_{BZT5} &= 25,0 \text{ mg/l} \\ S_{CHZT} &= 125,0 \text{ mg/l} \\ S \text{ zawiesina ogólna} &= 35,0 \text{ mg/l} \end{aligned}$$

3. badanie ilości i jakości oczyszczonych ścieków należy prowadzić z częstotliwością:

- pomiar ilości: - codziennie

Ilość odprowadzanych ścieków mierzona jest w sposób ciągły przepływomierzem elektromagnetycznym zlokalizowanym w pompowni sieciowej na rurociągu tłocznym ścieków oczyszczonych,

- badanie jakości – liczba średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków nie może być mniejsza niż po 4 próbki w ciągu roku.

4. prowadzenia książki eksploatacji oczyszczalni

5. utrzymanie wszystkich urządzeń oczyszczalni w prawidłowym stanie technicznym i ich bieżącej konserwacji

6. prawidłowego prowadzenia gospodarki osadami ściekowymi powstającymi w oczyszczalni

7. utrzymania we właściwym stanie technicznym wylotu oraz utrzymanie i konserwacja odbiornika na długości 50 m powyżej i 500 m poniżej wylotu,

8. zabezpieczenia skarp rzeki i dna płytami betonowymi na długości 2,5 m przed i 2,5 m za wylotem kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone

8. ewentualne uszkodzenia dna i skarp rzeki, przywrócone zostaną do stanu pierwotnego,

za zgodności z oryginałem

- III. Wyznaczam punktu kontrolno-pomiarowy do badania i jakości odprowadzanych ścieków w studziencie przed przepompownią ścieków,



[Signature]
mgr inż. Jolanta Fiekara
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Generycy Spożawstwa

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Ewentualne szkody i uciążliwości związane z eksploatacją oczyszczalni w stosunku do osób trzecich, obciążają użytkownika.
- VI. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne jeżeli będzie tego wymagał interes ochrony środowiska.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kije wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Umianowice gm. Kije do rzeki Branki w km 3+170.

Oczyszczalnia ścieków w Umianowicach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o przepustowości 480 m³/d, która bazuje na wykorzystaniu do usuwania zanieczyszczeń naturalnych procesów zachodzących w stawach biologicznych.

Ścieki surowe tłoczone są rurociągiem z sieciowej pompowni zlokalizowanej w miejscowości Umianowice i dopływają do studzienki rozprężnej. Wstępnie oczyszczane na schodkowej kracie, i wpływają do stawów sendymentacyjnych. W stawach zatrzymywana jest większość dopływającej zawiesiny. Ze stawów ścieki dopływają do stawów napowietrzanych. Napowietrzanie przy pomocy pływających aspiratorów zapewnia mieszanie i natlenianie ścieków, co przyspiesza tlenowe procesy rozkładu zanieczyszczeń w ściekach. Po oczyszczeniu w stawach napowietrzanych ścieki przepływają do stawów doczyszczających, gdzie zachodzi sendymentacja zawiesiny dopływającej z oczyszczonymi ściekami. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika rzekę Brankę w km 3+170 przez pompownię i rurociąg tłoczny o średnicy Ø 90

Rzędna dna wylotu drenarskiego 193,10 m n.p.m.

Rzędna dna rzeki Branki w miejscu lokalizacji wylotu – 192,90 m n.p.m.

Rzędna zwierciadła SNQ w odbiorniku – 193,09 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne wylotu wynoszą:

$$\Phi_N = 50^{\circ} 33' 42''$$

$$\lambda_E = 20^{\circ} 31' 11''$$

Na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z pracującej obecnie oczyszczalni ścieków w Umianowicach, Gmina Kije, posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 10.02.2004r. znak: RLiO.VII.6223/2/04 z mocą obowiązywania do 31 grudnia 2014r. Z uwagi na kończący się okres obowiązywania w/w pozwolenia, Gmina Kije wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowej decyzji.

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz zawiadomiono o tym strony.

W dniu 09.12.2014r. przeprowadzono wizję w terenie przy udziale przedstawiciela Gminy Kije. Podczas wizji nie stwierdzono nieprawidłowości w dotychczasowym odprowadzaniu ścieków.

W wyznaczonym przez Urząd terminie żadna ze stron nie wniosła uwag.



za zgodności z oryginałem

[Signature]

mgr inż. Barbara J. Góra
Kierownik Wydziału Środowiska,
Urząd Starosty Pińczowskiego

Decyzją niniejszą zobowiązano wnioskodawcę do prowadzenia analiz odprowadzanych ścieków zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 ze zm/, prowadzenia konserwacji odbiornika na odcinku 50 m powyżej i 500 m poniżej wylotu oraz utrzymania urządzeń oczyszczalni w odpowiednim stanie technicznym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Pińczowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Ryszard Barna
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Gmina Kije
2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach R/O w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 28
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
4. a/a



za zgodności z oryginałem
Pińczów 01.02.2016

STAROSTY
Włocławek
działu Rolnictwa,
Leśnictwa i Środowiska

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
3. a/a

Zwolniono-wyłączono z opłaty skarbowej,
na podst. art. 7 ustawy o opłacie skarbowej

M. Kolanowski
(.....)

