



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ (0-95) 7216 660
fax / 0-95 7216 660
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 2009-04-27

RPI/341/1/09

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kłodawie, Gmina Kłodawa woj. lubuskie.”

Stosownie do art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz pkt. 8.4. SIWZ, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1: Zakres robót określony w SIWZ nie obejmuje elementów wyposażenia. W PT str. 22 i 23 Technologia projekt wyszczególnia te elementy. Opis SIWZ w zdaniu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiOR. STWiOR i przedmiar nie uwzględniają elementów wyposażenia. Czy elementy te należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź 1: Elementów wyposażenia, które zostały wymienione na str. 22 i 23 PT nie należy wyceniać w ofercie, będą one zakupione w oddzielnym zamówieniu.

Pytanie 2: W projekcie wśród opraw wymieniona jest oprawa stomatologiczna. Czy nie jest ona elementem wyposażenia? Jeżeli nie prosimy o dokładne określenie rodzaju tej oprawy?

Odpowiedź 2: Oprawa stomatologiczna stanowi element wyposażenia nie należy jej wyceniać w ofercie i będzie zakupiona w oddzielnym zamówieniu.

Pytanie 3: Projekt i specyfikacja obejmuje montaż grzejników typu C oraz V firmy Purmo – czy w pomieszczeniach służby zdrowia a w szczególności pomieszczeniach zabiegowych nie powinny być zastosowane grzejniki typu H – higieniczne z odpowiednim mocowaniem dla tych grzejników. Jeżeli tak, prosimy o dokładne określenie rodzaju tych grzejników i miejsc do ich montażu.

Odpowiedź 3: Do wyceny należy przyjąć grzejniki określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4: Czy w kominie do którego jest podłączony istniejący kocioł jest zamontowany wkład kominowy z blachy kwasoodpornej, jeśli nie to czy należy go przyjąć do wyceny w pozycji wymiana kotła CO?

Odpowiedź 4: W kominie do którego jest podłączony istniejący kocioł jest zamontowany wkład kominowy z blachy kwasoodpornej, więc nie należy go przyjmować do wyceny.

Jednocześnie informuję, iż w związku z rozbieżnościami między dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem robót Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć:

1. Rynny o śr. 120 mm oraz rury spustowe o śr. 100 mm z blachy tytanowo – cynowej gr. 0,6 - 0,7 mm,
2. Drzwi zewnętrzne D7 należy wykonać w kolorze brązowym z aluminium z profilu izolowanego termicznie oszklone szkłem bezpiecznym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m².

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak