



## Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel./ 0-95/ 7 216 660  
fax / 0-95/ 7 216 660  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 01-06-2009 r.

RPI/341/3/09

### **Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Malowanie elewacji oraz kominów i wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych istniejącego budynku Zespołu Szkół w Różankach, Gmina Kłodawa woj. lubuskie.

Stosownie do art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz pkt. 8.4. SIWZ, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:** Jakim rodzajem farby pomalować elewację: silikonową czy akrylową?

**Odpowiedź 1:** Elewację należy pomalować farbą silikonową - dwukrotnie.

**Pytanie 2:** Jaka grubość ziarna tynku na cokół i kolor tynku?

**Odpowiedź 2:** Tynk elewacyjny na cokole wykonać z tynku elewacyjnego kamyczkowego o uziarnieniu 1,5 mm w kolorze brązowym.

**Pytanie 3:** Blacha na obróbki: ocynkowana czy tytanowo – cynkowa?

**Odpowiedź 3:** Obróbki blacharskie na styku ocieplenia cokołu ze ścianą wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm

**Pytanie 4:** Jakiej odmiany styropian zastosować do ocieplenia ścian fundamentowych?

**Odpowiedź 4:** Do ocieplenia ścian fundamentowych zastosować styropian EPS 100 grubości 5 cm.

Wójt Gminy Kłodawa  
/-/ Anna Mołodciak