



**Urząd Gminy Kłodawa**

Referat Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Funduszy Pomocowych

66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 40

tel: 095-7216-669

fax: 095-7216-660

www.klodawa.pl

e-mail: sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa, 2009.06.02

**Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodawa”

Stosownie do art.38 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz pkt 8.4. SIWZ, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

(Dotyczy części I): W przedmiarach robót poz. 1.9. jest „Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (SO7 PR-B)” – SO7 PR-B. W opisie technicznym jest – SO9 PR-B. W opisie technicznym jest – SO9 PR-B.

**Odpowiedź:** Opis techniczny zawiera błąd. zapisy w przedmiarze robót są prawidłowe. W opisie technicznym (dot. obiektu: Kłodawa ul.Strumykowa) powinno być: **słup SO7 PR-B.**

**Pytanie 2:**

(Dotyczy części I): W opisie technicznym poz. 1.9 i 4.10 jest wysięgnik W=1,05. Czy nie powinien być W=1 lub W=1,5?

**Odpowiedź:** W opisie technicznym w części I dot. obiektu: Kłodawa ul.Strumykowa powinien być wysięgnik W=0,7m, natomiast w części I dot. obiektu: Kłodawa ul.Tęczowa powinien być wysięgnik W=1,5m.

**Pytanie 3:**

(dotyczy części III): W przedmiarach robót poz. 2.3. jest „Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym do 2 belek ustojowych” i jest to słup PP/10/ZN + 2 belki ustojowe B-60. Brak pozycji – stanowisko ze słupem oświetleniowym ZN/10, które jest w opisie technicznym?

**Odpowiedź:** W opisie technicznym, znajdującym się w Specyfikacji Technicznej wszystkie prace dotyczą tego jednego słupa, który jest ujęty w przedmiarze robót (część III poz. 2.3.). Stąd w przedmiarze robót nie brakuje żadnej pozycji.

Wójt Gminy Kłodawa  
/-/ Anna Mołdciak