



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ 0-95/ 7 216 660
fax / 0-95/ 7 216 660
www. klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 06-09-2012 r.

RPI.271.1.2012- Wyjaśnienie treści SIWZ - 2

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w ul. Owocowej, Ogrodowej, Śliwkowej w miejscowości Santocko, Gmina Kłodawa”.

Dnia 06.09.2012r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 9 pkt. 7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie 1: Czy sterowanie w przepompowni ścieków ma być tylko przygotowane do wpięcia w monitoring PWiK Sp z o.o. w Gorzowie Wlkp., czy też musi posiadać kartę SIM, w której będzie aktywna usługa pakietowa transmisji danych.

Odpowiedź 1: Monitoring pracy przepompowni ścieków należy włączyć do istniejącego systemu nadzoru komputerowego PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., który pracuje na częstotliwości 436.65 MHz z wykorzystaniem radiomodemów Satel lub innymi równoważnym kompatybilnymi urządzeniami. Wobec powyższego przekaz sygnałów będzie odbywał się drogą radiową (patrz dokumentacja projektowa – projekt zagospodarowania terenu – przyłącze energetyczne dla przepompowni ścieków str. 4 pkt. 4.3 – uwagi pkt. 2).

Pytanie 2: Czy wykonywana była dokumentacja geologiczna w miejscu posadowienia przepompowni ścieków?

Odpowiedź 2: Nie było wykonywanej dokumentacji geologicznej w miejscu posadowienia przepompowni ścieków.

Pytanie 3: Kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź 3: Zamawiający rozdziale 14 SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny w pkt. 2 określił, jakie koszty muszą zostać uwzględnione przy wycenie przez Wykonawców poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W podpunkcie k) zostały wymienione koszty związane z zajęciem chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto Zamawiający informuje, że ul. Owocowa stanowi własność prywatną natomiast ul. Ogrodowa i Śliwkowa stanowi własność Gminy Kłodawa.

Z up. Wójta Gminy Kłodawa
Piotr Czapliński
Sekretarz Gminy Kłodawa