



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ 0-95/ 7 216 660
fax / 0-95/ 7 216 660
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 21-11-2012 r.

RPI.271.2.2012- Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Różanki.

Dnia 20.11.2012r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 9 pkt. 7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie 1: Zwracamy się do Państwa z prośbą o uszczegółowienie rodzaju materiału na pokrycie dachu. Czy ma to być dachówka opisana w ST 10 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną pkt. 2 materiały, czy na podstawie projektu – dachówka karpiówka w łuskę.

Odpowiedź 1: W ST 10 błędnie został określony materiał. Należy zastosować dachówkę ceramiczną – karpiówkę półokrągłą, krycie w łuskę.

Podstawowe parametry dachówki:

Minimalne zapotrzebowanie	ok. 33,6 szt./m ²
Średnie zapotrzebowanie	ok. 36,0 szt./m ²
Długość krycia	ok. 14,5 - 16,5 cm
Szerokość krycia	ok. 18,0 cm
Ciężar	ok. 1,8 kg/szt.
Wymiary	ok. 38,0 x 18,0 cm

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak