



# Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel./ 0-95/ 7 216 660  
fax / 0-95/ 7 216 660  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 27-11-2012 r.

RPI.271.2.2012- Wyjaśnienie treści SIWZ - 3

## Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Różanki.

W uzupełnieniu do wyjaśnień treści SIWZ – 2 z dnia 26.11.2012r. Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 5.

**Pytanie 5:** W pomieszczeniach biurowych projekt przewiduje trzy możliwości okładzin na posadzkach (terakota, panele, wykładzina). Który materiał przyjęć do wyceny? Jeżeli panele lub wykładzina prosimy o określenie wymagań technicznych co do jakości.

**Doprecyzowana Odpowiedź 5:** Na poddaszu w pomieszczeniach biurowych (nr 104 i nr 110), sala komputerowa (nr 105), magazyn podręczny (nr 106) na posadzkach należy ułożyć wykładzinę o następujących parametrach:

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Warstwa:                 | homogeniczna                          |
| Grupa ścieralności       | EN 600 T                              |
| Grubość całkowita:       | 2,0 mm                                |
| Ciężar na powierzchnię:  | 2.950 g/m <sup>2</sup>                |
| Zachowanie przy pożarze: | według EN 13501-1: B <sub>fl</sub> S1 |
| Odporność na światło:    | 6                                     |
| Odkształcenie:           | według EN 433: 0,03 mm                |
| Próba rolek od krzesła:  | według EN 425:                        |
| Klasy obciążenia:        | według EN 548 klasa 23, 34 i 43       |
| Antyelektrostatyczność   | według EN 1815 kV około 2,0           |

Wójt Gminy Kłodawa  
/-/ Anna Mołodciak