

# Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel./ 0-95/ 7 216 660  
fax / 0-95/ 7 216 660  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 07-06-2013 r.

RPI.271.2.2013- Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

## **Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont przedszkola w Wojcieszycach, Gmina Kłodawa.


Dnia 06 czerwca 2013r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

**Pytanie 1:** Prosimy o podanie rodzaju ościeżnic jakie należy ująć w wycenie (drewniane, metalowe).

**Odpowiedź 1:** Do ścianek działek z płyt gipsowo – kartonowych zastosować ościeżnicę systemową mocowana na specjalnych profilach ościeżnicowych typu UA – 1 szt. do pom. 111a (etap I). Do drzwi zewnętrznych zastosować ościeżnice stalowe – 2 szt. (etap II). Pozostałe ościeżnice – istniejące, należy je oczyścić i pomalować farbą olejną.

**Pytanie 2:** Prosimy o szkic herbu z wymiarami.

**Odpowiedź 2:** Herb gminy Kłodawa o wys. 57 cm i szer. 48 cm wykonać ze styroduru gr. 30 mm. Herb Gminy Kłodawa zamieszczamy poniżej.



**Pytanie 3:** Jaki rodzaj tynku należy przyjąć do wyceny elewacji przedszkola.

**Odpowiedź 3:** Do wykonania elewacji należy przyjąć tynk mineralny.

Wójt Gminy Kłodawa  
-/ Anna Mołodciak