



# Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel./ 0-95/ 7 216 660  
fax / 0-95/ 7 216 660  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 15-10-2013 r.

RPL.271.5.2013- Zmiana treści SIWZ - 1

## Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.

Dnia 14 października 2013r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ w zakresie części III - Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 67 następującej treści:

*W SIWZ istnieje zapis o konieczności przeprowadzania badania jakości oczyszczonych ścieków, przy użyciu zaproponowanej technologii drugi etap oczyszczania ścieków odbywa się w gruncie, co oznacza, że pobranie ścieku jest niemożliwe. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ.*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.8 SIWZ, Zamawiający **zmienia treść SIWZ** w następujący sposób:

a) **wykreślając** pkt 4 w części III rozdziału 4 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (str. 4 SIWZ) o treści:

„w listopadzie 2014 przedstawić Zamawiającemu badania jakości oczyszczonych ścieków (potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania). Pobranie próbek ścieków oraz badanie jakości ścieków oczyszczonych w wykonanych oczyszczalniach muszą być wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02.2009r.”

b) **wykreślając** w załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy - pkt 27 w §4 (str. 31 SIWZ) o treści: „przedstawienie w terminach określonych w SIWZ Zamawiającemu badania jakości oczyszczonych ścieków (potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania). Pobranie próbek ścieków oraz badanie jakości ścieków oczyszczonych w wykonanych oczyszczalniach muszą być wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02.2009r. – dotyczy budowy oczyszczalni ścieków”.

W wyniku wprowadzonych zmian, Zamawiający stosownie do postanowień art. 38 ust. 6 ustawy PZP oraz postanowień rozdziału 8 pkt 8.12. SIWZ przedłuża termin składania ofert określony w rozdziale 12 pkt 12.1 SIWZ do dnia **22.10.2013r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Wobec powyższego Zamawiający **zmienia** w treści rozdziału 12 SIWZ – Miejsce i termin składania ofert - pkt 12.1 i 12.2 (str. 12 SIWZ), które po zmianie otrzymują następujące brzmienie:

12.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, do dnia **22.10.2013r. do godz. 10<sup>00</sup>**

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, sala nr 5 w dniu **22.10.2013r. o godz. 10<sup>15</sup>**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 14.10.2013r. dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej [www.klodawa.pl](http://www.klodawa.pl), zgodnie z postanowienia rozdziału 8 SIWZ pkt 8.13

WÓJT GMINY  
Anna Mołodciak