



## Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel. 095 7 216 660  
fax 095 7 216 690  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 23-05-2016r.

RPI.271.1.2016- Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

**Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chwałęcice ul. Łąkowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Południowa.”

Dnia 23 maja 2016r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zastosowanego materiału proszę o informację jaki materiał należy skalkulować przy wycenie prac. W SIWZ widnieje informacja o rurze PVC natomiast projekt oraz ST wskazuje na rurę kamionkową. Prosimy o odpowiedź jaki materiał jest prawidłowy oraz udostępnienie uzgodnień z użytkownikiem sieci na zmianę wskazanych rur w projekcie.

### **Odpowiedź 1:**

Materiałem właściwym do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej jest rura PVC-U SN8 o średnicy 200 mm. W załączeniu oświadczenie operatora sieci oraz projektanta z dnia 17.01.2013r. w zakresie zamiany materiału do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałęcice.

**Wójt Gminy**  
**Anna Mołodciak**

## OŚWIADCZENIE

Dotyczy zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” – Gmina Kłodawa, miejscowości Kłodawa i Chwałęcice

Niniejszym wyrażamy zgodę na zmianę materiałów zaprojektowanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłodawa i Chwałęcice, która będzie realizowana w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę nr 782/09 z dnia 06.10.2009r. i 274/09 z dnia 05.10.2009r. przeniesionych w części na Gminę Kłodawa decyzjami z dnia 31.12.2012r. znak BŚ.6740.1.77.2012r. i znak BŚ.6740.1.78.2012r. w następującym zakresie:

Zmiana rur kamionkowych na rury PCV (lite). Zmiana materiału powinna być przeanalizowana pod względem lokalizacji odcinków sieci (pasy drogowe, chodniki, tereny zielone itp.). Każdorazowa zmiana materiału powinna być potwierdzona przez Projektanta.

KOORDYNATOR PROJEKTU  
*Maciej Koziński*  
mgr Maciej Koziński

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Rozwoju  
*Krzysztof Zdrowowicz*  
mgr Inż. Krzysztof Zdrowowicz

mgr inż. ELWIRA KRAMM  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA PRACAMI WYKONAWCZYMI BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I KIEROWANIA PRACAMI WYKONAWCZYMI  
INSTALACJI I KIEROWANIA PRACAMI WYKONAWCZYMI  
CIEPŁYCH I WENTYLACYJNYCH I KIEROWANIA PRACAMI WYKONAWCZYMI  
NR UPRAWNIENIA LOKALIZACJA

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
*Tomasz Surdacki*  
mgr inż. Tomasz Surdacki