



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel. 095 7 216 660
fax 095 7 216 690
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 08-06-2017r.

RPI.271.1.2017 - Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”

Dnia 29 maja 2017r. oraz 05 czerwca 2017r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o uszczegółowienie doboru opraw oświetleniowych dla w/w zadania. Proszę o podanie typu źródła, barwy światła, mocy źródła, współczynnika dodawania barw, strumienia światła oprawy, stopień szczelności oprawy, klasę ochrony oprawy, kąt rozsyłu światła dla oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Brak podstawowych danych dotyczących opraw oświetleniowych uniemożliwi przygotowanie poprawnej oferty.

Odpowiedź:

Uszczegółowienie doboru opraw oświetleniowych znajduje się w tabeli „Zestawienie opraw oświetleniowych” - załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa” prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących materiału roślinnego, który został zaprojektowany do nasadzeń na terenie inwestycji. Zamawiający określił przewidywany do nasadzeń materiał roślinny jednak nie przedstawił obwodów drzew, ich wysokości, miejsca szczepienia, wielkości bryły korzeniowej. Nie zostały precyzyjnie określone wymagania dotyczące krzewów, takie jak wysokość sadzonek, ilość pędów, wielkość bryły lub doniczki. W przypadku bylin prosimy o określenie wielkości rośliny która ma być nasadzona, bądź wielkości doniczki z której ma zostać nasadzona roślina.

Odpowiedź:

a) drzewa

- forma kulista,
- miejsce szczepienia min. 2,20 m,
- materiał wyrównany,

- obwód min. 12-14 cm,
- usztywnienie w dolnej części – trzy (3) paliki usztywnione trzema (3) listewkami,
- usztywnienie w górnej części jednym (1) rzędem listew,
- paliki drewniane nieimpregnowane śr. m.in. 7-8 cm,
- posadzenie z bryłą korzeniową,

b) krzewy

- wysokość sadzonek min. 50 cm,
- ilość pędów min. 3,
- wielkość bryły lub doniczki – P9 lub min. C2

c) byliny

- wysokość min. 20 cm
- wielkość bryły lub doniczki – P9 lub min. C1

Pytanie nr 3

Czy w pomieszczeniu 11 sala konferencyjna na tym etapie zamówienia należy zamontować na ścianie z przeszkleniem kotarę zasłaniającą okna podczas koncertów?

Odpowiedź:

Kotara zasłaniająca okna podczas koncertów będzie objęta oddzielnym zamówieniem na etapie wyposażenia obiektu.

Pytanie nr 4

Czy na parterze w sanitariatach zamawiający dopuszcza aby okładziny ścian z płyt hpl zamienić na płytki ceramiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w sanitariatach, aby okładziny ścian z płyt hpl zamieniać na płytki ceramiczne.

Wójt Gminy
Anna Młodczak



ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Lp	oznaczenie wg Projektu Wykonawczego	typ źródła	barwa światła	moc [W]	wsp odd barw	stumień [lm]	klasa IP	klasa ochrony	kąt rozsyłu	wykończenie	typ oprawy	wymiar oprawy	
												1	2
												10	12
1	1	zintegr - LED	WW-3000K	67,2	>80	7060	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	p/t	60x60cm	
2	2	wym - LED G53	WW-3000K	15	>80	750	IP20	I kl	45st	alu mat	reflektor na szynie	19x20cm	
3	3	zintegr - LED	WW-3000K	34,2	>80	3600	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	p/t	30x30cm	
4	3 łazienki	zintegr - LED	WW-3000K	15,5	>80	2600	IP44	I kl	symetryczny	alu mat	n/t	35x35cm	
5	4	zintegr - LED	WW-3000K	16	>80	2420	IP44	I kl	symetryczny	alu mat	kinkiet naścienny	58x8,2cm	
6	5	zintegr - LED	WW-3000K	24,8	>80	2624	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	n/t	114x6cm	
7	6	zintegr - LED	WW-3000K	24,8	>80	2624	IP20	I kl	symetryczny	czarny mat	n/t	115x7cm	
8	7	wym - LED G53	WW-3000K	15,5	>80	550	IP20	I kl	40st	czarny mat	reflektor n/t	14x14,6cm	
9	8	zintegr - LED	WW-3000K	31	>80	3280	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	p/t	143x5,1cm	
10	8 łazienki	zintegr - LED	WW-3000K	22	>80	3300	IP44	I kl	symetryczny	alu mat	kinkiet naścienny	143x8,4cm	
11	9	zintegr - LED	WW-3000K	45,6	>80	4800	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	p/t	115x5,1cm	
12	10	zintegr - LED	WW-3000K	12,4	>80	1312	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	p/t	60x5,1cm	
13	10 łazienki	zintegr - LED	WW-3000K	9	>80	1320	IP44	I kl	symetryczny	alu mat	kinkiet naścienny	58x8,2cm	
14	11	zintegr - LED	WW-3000K	4,5	>80	264	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	kinkiet naścienny	10x10cm	
15	12	zintegr - LED	WW-3000K	74,4	>80	7824	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	n/t	60x60cm	

16	14	zinteg - LED	WW-3000K	8,7	>80	585	IP65	I kl	symetryczny	alu mat	n/t	10x10,8cm
17	15 parter	zinteg - LED	WW-3000K	9	>80	608	IP65	I kl	symetryczny	alu mat	kinkiet naścienny	10x10cm
18	15 piętro	pasek LED 9,6W/m	WW-3000K	144 (3*5m*9,6W)	>80	720lm/m	IP00 + profil	I kl	symetryczny	profil alu mat przesłona mleczna	p/t	3x500x2,2cm
19	16	zinteg - LED	WW-3000K	44	>80	3670	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	wisząca	średnica 60cm
20	17	zinteg - LED	WW-3000K	70	>80	6120	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	wisząca	średnica 90cm
21	18	zinteg - LED	WW-3000K	18,6	>80	1968	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	p/t	90x5,1cm
22	19	zinteg - LED	WW-3000K	45,6	>80	4800	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	wisząca	114x6cm
23	20 mała	wym - G5 TL5	WW-3000K	3x24	>80	3x1750	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	wisząca	średnica 66cm
24	20 średnia	wym - G5 TL5	WW-3000K	3x21	>80	3x1900	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	wisząca	średnica 96cm
25	20 duża	wym - G5 TL5	WW-3000K	6x14	>80	6x1200	IP20	I kl	symetryczny	alu mat	wisząca	średnica 122cm
26	21	wym - LED E27 PAR30	WW-3000K	12	>80	740	IP20	I kl	35st	alu mat	reflektor na szynie	22,2x10,8cm
27	22	zinteg - LED	WW-3000K	17,5	>80	2268	IP65	I kl	symetryczny	PC mat	n/t	126x9,5cm

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 KŁODAWA
tel. (095) 721-66-70