



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel. 095 7 216 660
fax 095 7 216 690
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 28-07-2017r.

RPI.271.5.2017 - Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”

Dnia 25 lipca 2017r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz stosownie do postanowień rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Załączony do dokumentacji przetargowej projekt zagospodarowania terenu charakteryzuje obszar 2 jako plac przed sceną letnią. Ponieważ nigdzie indziej w projekcie nie opisano ani też nie przedstawiono rysunku tej sceny, prosimy o jej opisanie w konstrukcji, wielkości sposobu wykończenia, etc. Czy pozycja 1.1.1.12.4 w tabeli elementów robót (załącznik nr 9 do SIWZ) dotyczy tej sceny?

Odpowiedź:

Określenie „scena letnia” nie wiąże się ze szczególnym obiektem budowlanym. Projektowane zadanie budynku tworzy przestrzeń tzw. „sceny letniej”. W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania np. podestu sceny czy jej wyposażenia. Nawierzchnię sceny wykonać analogicznie do nawierzchni pieszych w pozostałej części terenu.

Pytanie nr 2

Projekt architektoniczny przewiduje wykonanie szybu windowego o wymiarach 222x227 cm. Wg dostawców urządzeń dźwigowych w szybie tym nie zmieści się opisany przez Zamawiającego dźwig 1125 kg. Sugerujemy zmianę rodzaju dźwigu na 800 kg. Wielkość szybu windowego jest ograniczona wymiarami klatki schodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia następujące parametry dźwigu:

- udźwig: min. 800 kg/10 osób,
- liczba startów na godzinę: od 120 do 180
- wymiary szybu: szerokość: min. 2220 mm, głębokość: m.in. 2270 mm, głębokość podszybia: min. 1300 mm, wysokość nadszybia min. 3600 mm,
- wymiary: kabiny: szerokość: min. 1400 mm, głębokość: min. 1400 mm, wysokość: 2100 mm,
- maszynownia: bez maszynowni tj. jednostka napędowa montowana w nadszybiu, sterowanie umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych na ostatnim piętrze zlicowane z ościeżnicą lub z oddzielnej szafy sterowej,
- wciągarka: bezreduktorowa umieszczona w nadszybiu,

- ściany kabiny: stal nierdzewna
- drzwi kabinowe: stal nierdzewna,
- ściana boczna kabiny: bez lustra,
- panel dyspozycji: stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
- kasety wezwań: stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
- poręcz na bocznej ścianie prosta, zakończenia zaokrąglone na ścianie naprzeciwko panelu operacyjnego,
- wykończenie drzwi szybowych: stal nierdzewna

Dodatkowe dane:

- moc silnika: max. 7,7kW,
- zasilanie główne dźwigu: 400V, 50Hz,
- zasilanie oświetlenia: 203V, 50Hz,
- grubość podłogi: min. 13 mm,
- cokół: ze stali nierdzewnej,
- wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych: odporność ogniowa EN81-58/E120.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zm.), treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczona została w dniu 2017.07.26 na stronie internetowej Zamawiającego www.klodawa.pl

Wójt Gminy
Anna Mołodciak