



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ (0-95) 7216 660-70
fax / 0-95 7216 660
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn.2007-07-17

RPI/341/7/07

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Remont dachu budynku oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach”

Wójt Gminy Kłodawa stosownie do art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227 poz.1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz.560) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić następujące zmiany do SIWZ:

1. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy tytanowo – cynowej **o gr. 0,6 mm.**
2. Montaż parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, również w oknach nie objętych w niniejszym zamówieniu wymianą – **po uprzednim skuciu płytek.**
3. Zamurowanie od strony zewnętrznej otworów okiennych o gr. 50 cm o wym.
 - a) 176 x 204 szt. 2
 - b) 114 x 176 szt.1
4. Wycięcie krat okiennych szt. 11
5. Zmianę liczby oraz typ okien przewidzianych do zamontowania, posiadających oznaczenie w zestawieniu okien i drzwi jako **06, 07, 08, 09,10, 11. Zestawienie okien i drzwi uwzględniające zmiany w załączeniu.**
6. Drzwi DZ1 aluminiowe wykonać z wypełnieniem pełnym z przeszklonym naświetlem.
7. Drzwi DZ aluminiowe wykonać z wypełnieniem pełnym (dolna część drzwi) oraz przeszkleniem (górną część drzwi i naświetle).

Kosztorys ofertowy Wykonawcy musi uwzględniać wprowadzone przez Zamawiającego zmiany.

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak