

WYJAŚNIENIA DO SWIZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 27 i 42 w miejscowości Parzno w ramach zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E o długości 1 km”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 907) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SWIZ:

Pytanie nr 1: Prosimy o zwrócenie uwagi na dział dotyczący robót drogowych. Uważamy, że ze względu na to, że przyjęto tylko warstwę ścieralną gr. 4 cm, powinno się przyjąć warstwę klinującą lub wyrównawczą 50 kg/m².

Odpowiedź: Należy przyjąć skropienie podbudowy emulsją asfaltową, tak jak to jest ujęte w przedmiarze.

Dodatkowo ujęto odtworzenie po istniejącym śladzie przepustu pod drogą, długości L=8,00 m. W związku z powyższym załączono nowy przedmiar robót.

Uwaga:

Ofertę należy przygotować w oparciu o udzielone wyjaśnienia.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień **09.06.2014**, godzina i miejsce składania oraz otwarcia ofert bez zmian.