

IN.271.7.2017

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki, działki nr 470/56, 470/30, obręb Kluki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków przy blokach w Klukach”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy w zakresie remontu jest wymiana całej pompowni ścieków(zbiornik, krata koszowa, pompy zatapialne), czy tylko wymiana 2 pomp?

Odpowiedź:

Pompownia do wymiany w całości - zbiornik, pompy, oprzyrządowanie i instalacja kraty koszowej z mechanizmem wyciągowym.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie parametrów pomp w pompowni ?

Odpowiedź:

Podstawowe parametry pomp w pompowni:

- przepływ - 0,35 l/s
- wysokość podnoszenia - 6 m H₂O.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie parametrów pompy w zbiorniku dwufunkcyjnym ?

Odpowiedź:

W zbiorniku dwufunkcyjnym przepływ ścieków i osadu poprzez pompy mamutowe - czynnik powodujący ruch ścieków - powietrze z dmuchaw.

Pytanie nr 4:

W SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia – roboty budowlane (pkt. II.1) określono, że w ramach zadania należy, w istniejącej przepompowni, wymienić jedynie pompy, na nowe. Natomiast w przedmiarach i projekcie określono, że należy wymienić całą przepompownię na nową , z kratą koszową. Proszę o uściślenie zakresu prac w ramach zadania?

Odpowiedź:

Pompownia do wymiany w całości - zbiornik, pompy, oprzyrządowanie i instalacja kraty koszowej z mechanizmem wyciągowym.

Pytanie nr 5:

W projekcie (pkt. 6 opisu do projektu – Ogrodzenie oczyszczalni) stwierdzono, że istniejące ogrodzenie pozostaje bez zmian. Natomiast w przedmiarach i SIWZ ujęte jest wykonanie nowego ogrodzenia. W przedmiarach – wykonanie ogrodzenia z siatki, wys. 2,0 m na słupkach żelbetonowych , w SIWZ – wymiana ogrodzenia (na panelowe). Proszę o odpowiedź, czy w ramach zadania, należy wykonać nowe ogrodzenie, jeśli tak to jakie – z siatki, czy panelowe i jakiej wysokości.

Odpowiedź:

W zakresie wykonanie ogrodzenia o wys. 2m - panelowe.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora**