

Zarządzenie Nr O/0151/57/09
Wójta Gminy Kluki
z dnia 04 września 2009 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych a dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kluki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) oraz w zw. §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.(Dz. U. z 2007r, poz.417.Nr 61 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się standardową **procedurę operacyjną postępowania** na wypadek **pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych** a dostarczanej w **ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kluki** stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2 . Traci moc Zarządzenie nr O/0151/40/08 Wójta Gminy Kluki z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych a dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kluki .

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Kluki


Bernard Stein

Rodzaj dokumentu	Standardowa procedura operacyjna postępowania	Data opracowania	...08.2009r.
Nazwa dokumentu	Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej wody i parametrów mikrobiologicznych dostarczanej wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kluki.	Podmiot opracowujący	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów

I. Cel procedury: Postępowanie na wypadek pogorszenia się jakości wody, w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych, a dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć wodnych na terenie gminy Kluki.

II. Uczestnicy procedury:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie.
2. Wójt Gminy Kluki.
3. Sołtysi z terenu Gminy Kluki.
4. Konserwatorzy ujęć wodnych i wodociągów z terenu Gminy Kluki i Gminy Bełchatów.
5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kluki.

III. Prawne podstawy realizacji procedury:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r.,Nr 61, poz.417).
2. Akty wykonawcze do ustawy.
3. Porozumienie Międzygminne z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Umowa o eksploatację z dnia 29 grudnia 2005r. i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kluki.

IV. Opis postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

Przedsięwzięcia	Wykonawca
<p>1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu się jakości wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie</p> <p>b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu się jakości wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bełchatowie.</p>	<p>Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p> <p>Tel.(044) 632 33 24</p>
<p>2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego odcięcia dopływu wody do odbiorców).</p>	<p>Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p>
<p>3. Przekazanie telefonicznie informacji o pogorszeniu się jakości wody (ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wójt Gminy Kluki - właściwym sołtysom, - „większym” odbiorcom wody z terenu Gminy Kluki. 	<p>Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p>
<p>4.Przekazanie informacji o pogorszeniu się jakości wody wszystkim mieszkańcom sołectw z terenu gminy Kluki.</p>	<p>Sołtysi</p>
<p>5.a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kluki, o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć, przeznaczonej do celów gospodarczych, w gospodarstwach pozbawionych wody,</p> <p>b) Powiadomienie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów o konieczności wynajęcia beczkowozu o pojemności 3m³ przeznaczonego do przewozu wody pitnej do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę .</p>	<p>Konserwator Ujęcia wody na terenie Gminy Kluki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów z polecenia Wójta Gminy Kluki.</p>
<p>6.a)Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody,</p> <p>b) dowóz wody pitnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów, do gospodarstw pozbawionych wody, na terenie Gminy Kluki.</p>	<p>Prezesi OSP Zakład gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów z polecenia Wójta Gminy Kluki.</p>

<p>7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane:</p> <p>a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociągowych łączących sąsiednie wodociągi lub przy użyciu rur do budowy wodociągów z PE łączonych za pomocą złączy w celu połączenia hydrantów na sąsiednich wodociągach w ramach wodociągów gminnych lub międzygminnych,</p> <p>b) w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg z rur PE łączący sąsiednie wodociągi.</p>	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p>
<p>8. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie się jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych.</p>	<p>Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p>
<p>9. Badanie jakości wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych</p>	<p>Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p>
<p>10. Przekazanie informacji o właściwej jakości wody Wójtowi Gminy Kluki i mieszkańcom sołectw z terenu Gminy Kluki.</p>	<p>Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów</p>

WÓJT
Bernard Stejn