

## Uczestnicy Postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Sikory Tomkowięta – Sikory Bartyczki”*

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kobylin-Borzymny ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymny jako zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 08.04.2015 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie: 1**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

### **Odpowiedź**

Zamawiający posiada prawomocny ZRID na realizację zadania dotyczącą zakresu A. Odnośnie przebudowy przepustów w lokalizacji 0+056,40 oraz 1+424,80 Zamawiający informuje, że jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla przepustów – koniec kwietnia. Decyzja ZRID zostanie przekazana wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy.

### **Pytanie: 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1-2014 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

### **Pytanie: 3**

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2014 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wójt

Wojciech Mojkowski